

IZR.271.6.2023

### Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla potrzeb szkół i klubów LZS na terenie Gminy Wińsko”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie dot. cz nr I:

1. Proszę o podanie na mapie lokalizacji studni chłonnej oraz określenie jej głębokości.

**ODP:** Lokalizacja studni w obrębie działki nr 887, w bezpośrednim sąsiedztwie płyty boiska.

2. Proszę o podanie informacji dotyczących drenażu, w ilu rzędach należy ułożyć drenaż z rury fi 100.

**ODP:** Sączi drenarskie w w rozstawie nie większym niż 4,0m.

**z up. Wójta  
Sekretarz Gminy  
/-/Aneta Niewiarowska**

---