


# ZR SUW OLSZEWKA 100m<sup>3</sup> H płaszcza 6000, Ø4600 1.4301



**K1 napływ DN100**

**K2 spust DN150**

**K3 przelew DN150**

**K4 ssanie DN150**


ustawienie króćców, włączów oraz  
drabin do ustalenia

grubości blach: dno=6mm;

1 ściana boczna 5mm;

2,3,4 ściana boczna 4mm;

dach 4mm



**K1 K2 K3 K4**