


# SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA PROJ.WODOCIĄGU Ø160mm PE POD KANAŁEM CIEPŁOWNICZYM SKALA 1:50.



## UWAGA !

1. Przejście wodociągiem pod istniejącym kanałem ciepłowniczym wykonać metodą przecisku w rurze osłonowej o średnicy 273.0x7.1mm.
2. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekop kontrolny w celu sprawdzenia zagłębienia oraz wymiarów istniejącego kanału.



**INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI**

ul. Targowa 18  
25-520 Kielce

Prezes 41/34-42-316  
Sekretariat 41/34-30-250  
Tel./Fax 41/34-42-316

SPÓŁDZIELNIA PRACY

Obiekt	BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL.A.MICKIEWICZA W LEGIONOWIE, obręb 38, działki nr ewid. 23/3, 23/4, 25.			
Inwestor	GMINA MIEJSKA LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO, ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 41.			
Rysunek	Szczegół przejścia wodociągiem pod kanałem ciepłowniczym.			
Rodzaj opr.	P.W. PRZEBUDOWY WODOCIĄGU Ø160mm obr.38 - działki nr ewid. 23/4 i 70/1, obr. 65- działka nr ewid. 213/1.			
PP	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data: 05.2021
Projektował:	mgr inż. Jadwiga Dziedzic	KL-373/94		Skala 1:50
Opracował:	mgr inż. Paweł Kwiecień			
Sprawdził:	mgr inż. Grażyna Urbanowicz-Ślusarek	KL-657/94		Nr rys. <b>4</b>
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY SPÓŁDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI				