



OZNACZENIA RUR:
 INSTALACJA DO AGREGATU RURY SYSTEMOWE
 — GLIKOL (35%) - ZASILANIE
 - - - GLIKOL (35%) - POWRÓT
 INSTALACJA DO DRYCOOLERA RURY STALOWE
 — GLIKOL (43%) - ZASILANIE
 - - - GLIKOL (43%) - POWRÓT
 — SKR— SKR— SKROPLINY

kapsch		Imię	Marcin	Tabela	1	1	
Kapsch Sp. z o.o.		Stanowisko	Projektant	1	1	1	
02-785 Warszawa ul. Świerkosińskiego 1		Stanowisko	Projektant	1	1	1	
CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIAMI		Stanowisko	Projektant	1	1	1	
KWP w Bydgoszczy		Stanowisko	Projektant	1	1	1	
ul. Piastowska 100/101 Bydgoszcz		Stanowisko	Projektant	1	1	1	
RZUT DACHU							
Skala	1:50	Temat	HWAC	Data	17.06.2011	Strona	KL-3