których rezultaty zawiera pozytywnie jednocześnie informuję, że jestem za złożenie fałszywego oświadczenia.	
zyjnych	6640.2237.2023
	Starosta Chojnicki
	Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEO-KRIS
urnent ryfikacj	6640.2237.2023_28825 06-09-2023 r.
	Grażyna Kabelak Nr uprawnień 14459



Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 16, 89-650 Czersk
tel. 52/396 63 04, 52/396 43 80
NIP 588-18-18-271 Regon 77[illegible]92

Uzgodnienie nr 34 / 2023

Czersk dnia 09.10.2023r.

Uzgadnia się projekt zagospodarowania terenu bez uwag

Projekt wymaga uzgodnienia pod względem technicznym: TAK / NIE .

Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony uzbrojenia wod.-kan., które należy lokalizować we własnym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. O planowanym rozpoczęciu robót należy powiadomić ZUK Czersk z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia.

Kierownik Sieci

Uzgodnienie jest ważne 2 lata

Tomasz Borzyszkowski

LEGENDA:

- proj. sieć wodociągowa PE-RC Ø90x5.4 SDR17 PN10 (nieopisane parametry przewodów wg profili podłużnych);
- proj. hydrant DN80 nadziemny (ozn. HP...) z zaznaczeniem jego zasięgu tzw. obszaru chronionego w promieniu R=75 m;
- wo90 - istn. sieć wodociągowa - miejsce włączenia dla projektowanej sieci wodociągowej (parametry techniczne rurociągu wg zasobów geodezyjnych i warunków technicznych gestora);
- proj. w - proj. wg oddzielnego opracowania sieć wodociągowa;
- proj. w - proj. wg oddzielnego opracowania sieć wodociągowa na długości której zaprojektowano nowy układ rozdzielczej sieci wodociągowej;

OZNACZENIA WĘZŁÓW:

W1 - miejsce włączenia wg warunków technicznych proj. sieci wodociągowej do istn. sieci wodociągowej PEØ90l;
W48, W73, W100 - proj. węzły, w których przewiduje się połączenia projektowanej sieci wodociągowej z inną, projektowaną wg oddzielnego opracowania siecią wodociągową w przypadku jej dalszej rozbudowy;
W... - proj. węzeł / punkt charakterystyczny projektowanej sieci wodociągowej;
Z... - projektowana zasuwa odcinająca klinowa z miękkim doszczelnieniem i teleskopowym przełużaczem (średnica nominalna zasuwy wg schematów montażowych węzłów);

UWAGI:

- Nie wyklucza się istnienia na terenie projektowanego uzbrojenia innych przewodów i urządzeń podziemnych, które nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Dokładne rzędne włączeń oraz istniejącego i projektowanego uzbrojenia należy zweryfikować kontrolnie na budowie po wykonaniu wykopu i ewentualnie w razie konieczności przeprowadzić korektę jego głębokości pod nadzorem lub w konsultacji z projektantem.
- Rzędne projektowanego uzbrojenia należy bezwzględnie zweryfikować na budowie.
- Szczegóły techniczne poszczególnych elementów projektowanego uzbrojenia wg branżowych opisów technicznych, rysunków szczegółowych, specyfikacji technicznych i/lub kart katalogowych producenta.
- Integralną część projektu stanowi opis techniczny.
- Wszystkie nieopisane średnice przewodów należy odczytywać na profilach podłużnych uzbrojenia.

Oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony na cyfrowej kopii aktualnej mapy zasadniczej, zgodnej z oryginałem mapy do celów projektowych.

Chojnice, dn. 25 września 2023 ..... podpis

B. SANITARNA

PROJEKTANT GŁÓWNY
mgr inż. Paweł Garbacki
upr.bud. nr KUP/0156/PWOS/12
B/O w spec. instalacyjnej do proj. sieci, instal. i urz. ciepl., went., gaz., i wod.-kan.

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY
inż. Artur Szarmach
upr.bud. nr POM/0224/PWOS/10
B/O w spec. instalacyjnej do proj. sieci, instal. i urz. ciepl., went., gaz., i wod.-kan.

INWESTOR
Gmina Czersk
ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

PROJEKT
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Będźmierowice dz. nr ew. 213/10, 212/1, 211/11, 207/10, 207/8, 207/5 obręb 0002 jedn. ew. 220204_5.

BRANŻA	STADIUM PROJEKTU
SANITARNA	UZGODNIENIE

TYTUŁ RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - arkusz 1.

NUMER RYSUNKU		PZD-01	
SKALA	1 : 500	REWIZJA	
FORMAT	-	DATA	25.09.2023