



## Pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego 31 sierpnia 2023 roku

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów wraz ze znakami aktywnymi w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo etap II”**

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną 30 sierpnia 2023 roku oraz udzielone odpowiedzi:

### Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy CZOR i SOR są zatwierdzone oraz załączenie CZOR i SOR z podpisami i uzgodnieniami.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że stała i czasowa organizacja ruchu jest zatwierdzona z datą ważności do 10 sierpnia 2025 r. oraz jest tożsama z organizacją załączoną w postępowaniu.

### Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o przekazanie stosownych wyliczeń dotyczących wytrzymałości słupów istniejących na których mają zawisnąć wysięgniki i oprawy w celu weryfikacji czy istniejące słupy są w stanie przenieść dodatkowe obciążenia.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w posiadaniu takich obliczeń. Dokumentacja nie przewiduje wymiany istniejących słupów, roboty należy realizować zgodnie z projektem wykonawczym wykonanym przez projektanta branży elektroenergetycznej.

### Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wysięgniki montowane na istniejących słupach mają być malowane, jeżeli tak proszę o wskazanie barwy z palety kolorów RAL

### Odpowiedź:

Wysięgnik powinien być ocynkowany i pomalowany na kolor zbliżony do koloru oprawy oświetleniowej. Zamawiający nie określa koloru z palety RAL.

### Pytanie 4:

Proszę o udzielenie informacji czy nowo stawiane słupy mają być malowane, jeżeli tak proszę o wskazanie koloru z palety kolorów RAL.

### Odpowiedź:

Słup powinien być ocynkowany i pomalowany na kolor zbliżony do koloru oprawy oświetleniowej. Zamawiający nie określa koloru z palety RAL.

### Pytanie 5:

Czyją własność stanowią zdemontowane znaki drogowe i gdzie ewentualnie należy je przekazać.

### Odpowiedź:

Zdemontowane znaki drogowe należy przekazać na plac PEC przy ul. Olszankowej.

**Pytanie 6:**

Zwracamy się z prośbą o wskazanie producenta istniejących słupów oświetleniowych na których należy zawiesić wysięgniki i znaki aktywne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie jest w posiadaniu dokumentów informujących o producentach istniejących słupów oświetleniowych.

**Pytanie 7:**

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Wykonawcy zostanie przekazany plac budowy pod wszystkie lokalizacje na podstawie którego będzie można wykonywać pracę. Czy ewentualnie w lokalizacjach gdzie występują drogi powiatowe Wykonawca będzie musiał pozyskać dodatkowe uzgodnienia przed wejściem w teren.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że plac budowy zostanie przekazany pod wszystkie lokalizacje przejść dla pieszych, które należy doświetlić. Wykonawca zobowiązany będzie pisemnie poinformować Starostwo Powiatowe w Legionowie o rozpoczęciu prac budowlanych realizowanych na drogach powiatowych.

**Pytanie 8:**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.

**Odpowiedź:**

W załączeniu przekazuję zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.

**Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.**