

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
w KARTUZACH**

**83-300 KARTUZY,  
tel.: 58 681-07-15/16**

**e-mail: sekretariat@zdpk.pl**

**ul. Gdańska 26  
fax: 58 681-15-22**

ZDP.4.2201.13.2022.SP

Kartuzy, dnia 14.04.2022 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE W RAMACH PROWADZONEGO  
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1924 G z drogą wojewódzką nr 224 polegająca na budowie ronda w miejscowości Kiełpino z remontem drogi.” Nr ZDP.4.2201.13.2022.SP

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 1:**

**Brak w dokumentacji projektowej powierzchni zjazdów, prosimy jej określenie.**

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że powierzchnia zjazdów wynosi 190m<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 2:**

**Czy ilości elementów ulic, robót ziemnych podane w dokumentacji projektowej zawierają te z wjazdów?**

Odpowiedź nr 2:

*W przedmiarze nie uwzględniono ilości materiałów pod zjazdy, należy dla powyższej powierzchni przyjąć konstrukcję zjazdów wskazaną przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytania nr ZDP.4.2201.13.2022.SP z dnia 08.04.2022 r. – odpowiedź na pytanie nr 4 :*

- 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana o wymiarach 10x20x8cm, grafitowa
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C<sub>90/3</sub>
- 15 cm – warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C<sub>5/6</sub>
- doprowadzenie gruntów do grupy nośności G1.

**Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach  
Andrzej Puzdrowski**