

GINA REJOWIEC FABRYCZNY
22-170 Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16

Rejowiec Fabryczny, dnia 30.03. 2022 r.

Rpi.7021.II.9.2022

Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Chełm w Chełmie
22-100 Chełm
ul. Hrubieszowska 123



WARUNKI TECHNICZNE

**PRZYŁĄCZENIA DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO (KANCELARJI LEŚNICTWA PAWŁÓW
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE 1402 W MIEJSCOWOŚCI PAWŁÓW**

Niniejsze warunki wydaje się w oparciu o wniosek z dnia 29.03.2022 r. o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz.1402 w m. Pawłów.

Parametry techniczne przyłączenia :

1. Zaprojektować i wykonać przyłącze wodociągowe $\varnothing 100$ na dz.86/1.145,149/1/149/5,149/6,148/1,147,152,153,154,155,156,1402 z przejściem pod drogą wojewódzką 839 dz.145. obręb geodezyjny PAWŁÓW. (po uzgodnieniu z właścicielami działek) **lub włączenie istniejącej sieci wodociągowej zasilanej z własnego ujęcia wody (istniejącej studni głębinowej na dz.1402)**
2. Zaprojektować i wykonać przyłącze sieci kanalizacji sanitarnej rurą PCV 160 na dz.149/1/149/5,149/6,148/1,147,152,153,154,155,156,1402 **włączenie do projektowanego zbiornika bezodpływowego na dz.1402.lub przydomowej oczyszczalni ścieków.**
3. Gmina Rejowiec Fabryczny zapewnia nadzór techniczny przy włączaniu do gminnej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
4. Gmina Rejowiec Fabryczny wyraża zgodę na zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej.
5. Warunki niniejsze są ważne dwa lata od daty wydania.

Warunki szczegółowe.

1. Na działce 1402 zaprojektować hydrant ppoż. z zasuwą w celu zabezpieczenia ppoż. oraz zapewnienia możliwości przeprowadzenia płukania sieci po jej wykonaniu jak również dezynfekcji.
2. Przyłącze wodociągowe na dz.1402. wykonać z rur PE $\varnothing 40$.
3. Przyłącze wodociągowe przed oddaniem do użytku należy poddać płukaniu,dezynfekcji ,dokonać próby hydraulicznej i ciśnieniowej protokół dostarczyć do Urzędu Gminy pok.nr.8.
4. Przed pierwszym punktem poboru wody na dz.1402 w studzience wodomierzowej zamontować zawór zwrotny i wodomierz
5. Przyłącze sieci kanalizacji sanitarnej na dz.1402 wykonać rurą PCV 160 .
5. Po wykonaniu sieci i przyłączy wykonawca dokona inwentaryzacji przez uprawnionego geodetę.
6. Zwalnia się z opłaty przyłączeniowej.
7. Wpięcie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy wykonać w obecności konserwatora gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
8. Podczas projektowania zachować warunki techniczne projektowania sieci wodociągowych, polskie normy i przepisy branżowe.
9. W przypadku kolizji przyłączy z istniejącymi urządzeniami lub sieciami podziemnymi inwestor wykonawca na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidujących urządzeń.
10. Przy realizacji robót należy dostosować się do:
 - rozwiązań technicznych wynikających z projektu technicznego,
 - warunków określonych przez Gminę Rejowiec Fabryczny
 - Innych uzgodnień znajdujących się w projekcie technicznym (prot.. ZUD),
11. Wykopy pod stanowiska robocze wykonać koparką podsiębierną ze szczelnym umocnieniem wykopu.

mgr inż. Zdzisław Krupa