



STAROSTWO POWIATOWE W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

REZ.272.12.2022

Dąbrowa Tarnowska, 2022-09-08

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Powiat Dąbrowski – Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawy PZP, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia złożone przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont dachu (pokrycie dachu, rynny, kominy) na budynku dworku w zespole dworsko-parkowym w Brniu”

Pytanie 1

Proszę o informacje dotyczące powierzchni malowanego dachu , koloru RAL farby , ilości m/b wymiany oraz naprawy rynien.

Odpowiedź na pytanie 1

Na podstawie posiadanej inwentaryzacji oraz wizji lokalnej określono powierzchnię dachu na ok. 1395 m2 połaci (i ujęto w rozdziale pierwszym przedmiaru).

Na podstawie posiadanej inwentaryzacji oraz wizji lokalnej określono ilość rynien na ok. 204,5 mb (i ujęto w rozdziale czwartym przedmiaru). W tym rozdziale określono również orientacyjne ilości wymaganych napraw i wymian.

Zgodnie z działem 4 punkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przypomina, że cena oferty będzie traktowana jako cena ryczałtowa. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty obejrzał miejsce realizacji prac oraz z należytą starannością oszacował cenę oferty. Załączony przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym do wyceny oferty.

Kolor RAL 8014.

Przewodnicząca Komisji przetargowej

Mariola Smolorz