

Suchy Dąb dnia 20.03.2023r.

Punkt Obsługi Klienta w Suchym Dębnie

Ul. Gdańska 19, 83-022 Suchy Dąb

Tel. 798 55 66 88

eksploatacja@ecol-unicon.com

Urząd Gminy w Suchym Dębnie

ul. Gdańska 17

80-022 Suchy Dąb

Uzgodnienie nr 5/2023/SD

Dotyczy: Przebudowa sieci wodociągowej w Grabinie Zameczek ul. Zamkowa i ul. Rycerska, gm. Suchy Dąb

Projektant/Pełnomocnik: mgr Inż. Piotr Richter upr. bud. POM/0140/POOS/04

Ecol – Unicon Sp. z o.o. **uzgadnia** przedstawiony przebieg trasy w zakresie infrastruktury wodociągowej pod warunkiem zachowania poniższych wytycznych:

1. Projekt techniczny przedstawić do uzgodnienia minimum 21 dni przed przestąpieniem do prac.
2. Zamiar rozpoczęcia prac należy zgłosić z 7 dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej lub e-mail, w Punkcie Obsługi Klienta.
3. Wszelkie szczegóły uzgodnić na etapie zgłaszania prac z eksploatatorem sieci wod-kan.
4. W przypadku włączenia do prywatnej sieci należy uzyskać pisemną zgodę właściciela ww.
5. W trakcie realizacji robót, wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia ich kontroli służbom nadzoru eksploatacyjnego.
6. Należy ściśle przestrzegać warunków technicznych.
7. Całość prac podlega odbiorowi w otwartym wykopie.
8. Wszelkie śruby, podkładki i nakrętki stosować jako nierdzewne.
9. Należy zachować normatywnie odległości do istniejącego lub projektowanego uzbrojenia terenu.



10. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci/przyłączy prace prowadzić ręcznie oraz zainstalować rury osłonowe. Miejsca te należy zgłosić do odbioru przed zasypaniem.
11. Napotkane podczas prac niezinventaryzowane na mapie do celów projektowych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy traktować jako czynne. O fakcie ich odkrycia powiadomić Ecol-Unicon sp. z o.o.
12. Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu należy uzgodnić z eksploatatorem sieci wod-kan.
13. Po dokonaniu prób technicznych (sprawdzenie poprawności wykonania oraz szczelności) – Właściciel (lub użytkownik) ,przedstawi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i przedstawienie pozytywnego wyniku badania próbki wody.
14. Opieczętowany plan stanowi załącznik do uzgodnienia.
15. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wydania.

ECOL-UNICON Sp. z o.o.
80-067 Gdańsk
ul. Równa 2
NIP 584-13-83-568



Uzgodnił:

Piotr Fila

kierownik ds. eksploatacji