



Trzebnica, 12.07.2023 r.

nr sprawy: ZP.7211.1.2023

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2 ORAZ ZMIANA NR 1 TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania nr ZP.7211.1.2023 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej, działka nr 131 (ul. Lawendowa) oraz działki nr 130/2 w miejscowości Będkowo**”.

- **Zamawiający wyjaśnia treść Zapytania ofertowego, w następującym zakresie:**

Pytanie 1:

Czy Zamawiający przewiduje wykupy pod realizację przedmiotowej drogi i realizację inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych? Istniejący "pas drogowy" działki nr 131 a szerokość ok. 3.8 m w największym miejscu, co uniemożliwi zaprojektowanie jezdni dwukierunkowej.

Odpowiedź 1:

Nie, ponieważ jest to droga wewnętrzna.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga zaprojektowania kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi, uzyskania warunków na jej zaprojektowanie, uzgodnienia ZUD etc.?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wymaga zaprojektowania odwodnienia powierzchniowego.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga zaprojektowania oświetlenia drogi, uzyskania warunków na jego zaprojektowanie, uzgodnienia ZUD etc.?

Odpowiedź 3:

Oświetlenie na ul. Lawendowej w Będkowie należy do Zamawiającego.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wymaga zaprojektowania kanału technologicznego, uzyskania warunków na jego zaprojektowanie, uzgodnienia ZUD etc.? Jeśli nie, to czy Zamawiający będzie wymagał uzyskania odstępstwa od konieczności umieszczenia kanału technologicznego z Ministerstwa Cyfryzacji?



Odpowiedź 4:

Nie, ponieważ jest to droga wewnętrzna.

Pytanie 5:

Jakie są wymogi Zamawiającego co do szerokości projektowanej jezdni drogi?

Odpowiedź 5:

3m z poboczem o szerokości 1m.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający, oprócz jezdni drogi, wymagał będzie zaprojektowania chodnika?

Odpowiedź 6:

Nie, Zamawiający nie wymaga zaprojektowania chodnika.

Pytanie 7:

Czy na działce nr 131 oraz 130/2 istnieje droga z punktu widzenia Prawa budowlanego? Ma to istotny wpływ na możliwość ewentualnego zgłoszenia robót. Jeśli nie, nie będzie takiej możliwości i konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID.

Odpowiedź 7:

Istnieje droga żwirowo – gruntowa.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający będzie wymagał przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu umieszczonych w działce 131 oraz 130/2?

Odpowiedź 8:

Tak, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Pytanie 9:

Czy fragment działki 50/8 przyległy do działki 131 również przeznaczony będzie pod projektowaną drogę?

Odpowiedź 9:

Nie, ponieważ działka nr 50/8 jest działką prywatną.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający będzie wymagał sporządzenia oraz zatwierdzenia projektów stałej i czasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź 10:

Tak.

- **Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 18.07.2023 r., godz. 11:00.**

Sporządziła:

Oliwia Olendzka