



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 26.01.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 34/2022

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i przebudowę budynku Przychodni Specjalistycznej Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 22

1. Prosimy o potwierdzenie, że witryna Ww5 jest witryną aluminiową, wg opisu w zestawieniu A.5.4 – nagłówek – „witryna drewniana szklona przeciwpożarowa i dymoszczelna „

Odp. Tak, potwierdzamy że witryna Ww5 jest witryną aluminiową, zgodnie z opisem pod typem Ww5. Nagłówek zawierał błędną nazwę- został skorygowany.

W załączeniu rys. A.5.4- ZESTAWIENIE WITRYN WEWNĘTRZNYCH-REWIZJA A

2. Czy Zamawiający potwierdza, że została wykonana iniekcja niskociśnieniowa ścian zewnętrznych budynku na poziomie – 1 i -2 ?

Odp. Zamawiający potwierdza że w poprzednich robotach remontowych została wykonana iniekcja niskociśnieniowa ścian zewnętrznych na poziomie piwnic – 1. Natomiast nie wykonywano iniekcji na poziomie -2.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

I.B. 91/ 810 59 82