

Znak sprawy: **GKNV.6630.14.2023**z dnia **2023-01-20****PROTOKÓŁ**z narady koordynacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w
w dniu **2023-01-20**

Wnioskodawca: TOMS Tomasz Łukowski

15-542 Białystok

Ciesielska 2 lok 31 b

Inwestor: NABYWCA: GMINA
DOBRZYŃIEWO DULĘ,
UL. BIAŁOSTOCKA 25,
16-002 DOBRZYŃIEWO
DULĘ ODBIORCA:
URZĄD GMINY
DOBRZYŃIEWO DULĘ

Lokalizacja: Nowe Aleksandrowo dz 254, 277/1 i inne

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Opis przedmiotu narady:

1 sieć wodociągowa

2 sieć kanalizacyjna

Uwagi:

1 numerycznie

| Lp | Nazwa Instytucji | Imię i nazwisko uzgadniającego Data | Stanowisko uczestnika |
|----|---|--|-----------------------|
| 1 | WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SP. Z O.O. | | |
| 2 | POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU | | |
| 3 | Nabywca: Gmina Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa 10 16-061 Juchnowiec Koscielny Odbiorca: Urząd Gminy w Juchnowcu Koscielny | | |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 4 | WODOCIĄGI PODLASKIE Sp. z o.o. | | |
| 5 | Nabywca: Gmina Choroszcz ul.Dominikańska 2 16-070 Choroszcz Odbiorca: Urząd Miejski w Choroszczy | | |
| 6 | Nabywca: Gmina Wasilków ul.Białostocka 7 16-010 Wasilków Odbiorca: Urząd Miejski w Wasilkowie | | |
| 7 | Nabywca: Gmina Supraśl ul.J.Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl Odbiorca: Urząd Miejski w Supraślu | | |
| 8 | Nabywca: POWIAT BIAŁOSTOCKI ul.Borsucza 2 15-569 Białystok Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | | |
| 9 | KOBA SP. Z O.O. | <p>Patrycja Bagińska</p> <p>2023-01-18 09:50:05</p> | <p>Koba Sp. z o.o. uzgadnia lokalizację projektowanego uzbrojenia terenu pod n/w warunkami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Należy zachować normatywne odległości w przypadku zbliżenia i skrzyżowania z siecią firmy Koba Sp z o.o., stosując odpowiednie zabezpieczenia obiektowe przed jej uszkodzeniem. 2. Lokalizację sieci potwierdzić w dziale inwestycji firmy Koba Sp. z o. o. przed rozpoczęciem prac. 3. Prace ziemne w odległości 1m od sieci wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika firmy Koba Sp. z o.o. 4. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót zawiadomić pisemnie Koba Sp z o.o. podając imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika budowy. 5. W celu zabezpieczenia sieci na skrzyżowaniach zastosować grubościenne dwudzielne rury osłonowe. 6. W przypadku zmiany rzędnych terenu podczas budowy projektowanego uzbrojenia terenu - zgłosić istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną zgodnie z wytycznymi w normach, decyzjach lokalizacyjnych oraz odległościami zawartymi w uzgodnieniach branżowych. <p>Uzgodnienie ważne przez okres 1 roku od daty uzgodnienia.</p> |
| 10 | WOJEWÓDZTWO PODLASKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO | <p>Jerzy Jakubiuk</p> <p>2023-01-16 10:37:32</p> | brak uwag |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 11 | Gmina Łapy | | |
| 12 | Nabywca: Gmina Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny Odbiorca: ZGK Juchnowiec Kościelny z siedzibą w Księżynie, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin | | |
| 13 | SerczerNET Małgorzata Nieniałtowska | | |
| 14 | TEN.NET Sp. z o.o. sp.k. | | |
| 15 | EURONET SP.J. NORBERT SANIEWSKI | | |
| 16 | GMINA ZABŁUDÓW | | |
| 17 | Nabywca: Gmina Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25 16-002 Dobrzyniewo Duże Odbiorca: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże | Michał Gabrel 2023-01-16 09:17:47 | brak uwag |
| 18 | STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI | Jarosław Kapica 2023-01-17 08:12:37 | W wyniku realizacji inwestycji zniszczeniu ulegnie punkt osnowy pomiarowej nr 6714 - proszę przewidzieć jego odtworzenie. |
| 19 | PSG SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W BIAŁYMSTOKU | Wojciech Magnuszewski 2023-01-17 10:42:08 | 1. Zachować minimalną odległość poziomą 0,5 m pomiędzy projektowaną siecią /przyłaczami kanalizacji sanitarnej, siecią /przyłaczami wodociągowymi a projektowaną /istniejącą polietylenową siecią gazową, przy czym odległość pozioma w miejscach zbliżenia pomiędzy ciałkami urządzeń nie może być mniejsza od 40 cm, 2. Zachować minimalną odległość pionową 0,2 m pomiędzy ciałkami projektowanej sieci/przyłaczami |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | <p>kanalizacji sanitarnej, sieci /przył czami wodocigowymi a cianki projektowanej/istniejącej polietylenowej sieci gazowej.</p> <p>3. W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości należy wystąpić do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku o warunki zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowej w miejscu kolizji,</p> <p>4. W przypadku naruszenia strefy kontrolowanej gazociągów (pas o szerokości 1 m z linii rodaków pokrywających się z osi gazociągów) roboty ziemne prowadzi się ostrożnie, za odległości mniejszej od 0,5 m roboty ziemne prowadzi się ręcznie. Jeżeli Zarządca drogi wymaga realizacji sieci/przył czas sanitarnego, sieci przył czy wodocigowych metod bezwykopów, przed przystąpieniem do wykonania, należy odkryć gazociąg w miejscach skrzyżowania, celem kontroli prac i niedopuszczenia do uszkodzenia sieci gazowej.</p> <p>5. O w/w pracach wykonawca z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia PSG sp. z o.o. Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Gazownia w Białymstoku 15-182 Białystok ul. Gen. Sosabowskiego 24 w celu umożliwienia ich kontroli przez pracowników PSG Sp. z o.o.</p> <p>6. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca winien sprawdzić aktualny przebieg i rzędnę sieci gazowej.</p> <p>7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej (przez co należy również rozumieć uszkodzenie/zarysowanie rury PE na głębokości 10 % grubości jej cianki) odpowiedzialność prawną za jej skutki oraz koszty naprawy poniesie wykonawca.</p> <p>8. Należy unikać wymiany gruntu w odległości mniejszej niż 0,5m od sieci gazowej. W przypadku naruszenia podsypki lub obsypki przewodu gazowego należy ją odtworzyć przy zachowaniu tej samej granulacji piasku. Niedopuszczalne jest jej wykonanie gruntem rodzimym, zawierającym kamienie, gruz, czynniki organiczne, zmarzlin.</p> <p>9. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej kolizji projektowanego uzbrojenia podziemnego z istniejącą siecią gazową (przez co należy również rozumieć zachowanie odległości określonej w pkt. 1 i 2, wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym Zakład Gazowniczy w Białymstoku – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym celem rozwiązania problemu technicznego.</p> <p>10. Wykonawca jest zobowiązany do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej - odtworzenia oznakowania sieci gazowej w przypadku uszkodzenia/zatarcia; - zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych; - pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót w obrębie strefy kontrolowanej gazociągów. |
| 20 | Nabywca: GMINA MICHAŁOWO ul.Białostocka 11 16-050 Michałow Odbiorca: URZĄD MIEJSKI w Michałowie | | |

| | | | |
|----|---|---|-----------|
| 21 | Nabywca:Gmina Czarna Białostocka ul.Torowa 14 A 16-020 Czarna Białostocka Odbiorca: Urz d Miejski w Czarnej Białostockiej | | |
| 22 | Gmina Turo Ko cielna | | |
| 23 | PGE DYSTRYBUCJA SA | Marek Pacuk 2023-01-17 12:07:05 | zał cznik |
| 24 | OPERATOR GAZOCI GÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. | | |
| 25 | SYSTEM GAZOCI GÓW TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ S.A. | | |
| 26 | HAWE TELEKOM sp. z o.o. w restrukturyzacji | Aleksandra Ratajczyk 2023-01-17 09:55:33 | brak uwag |

Protokół podpisany elektronicznie
przez Jarosław Kapica
Przewodnicz cy Narad Koordynacyjnych