



tel. (071) 319 13 05  
fax (071) 319 13 03  
e-mail: sekretariat@wolow.pl  
[www.wolow.pl](http://www.wolow.pl)

**URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE**  
Rynek 34  
56-100 Wołów

WZP.271.1.2023

Wołów, dn. 18.01.2023 r.

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „**Remont wiaduktu drogowego zlokalizowanego na działce nr 162/1 AM-4 obręb Mojęcice**”

1. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1**

Prosimy o podanie długości od obiektu na jakiej należy zaprojektować i wykonać dowiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej.

#### **Odpowiedź nr 1**

Dowiązanie do istniejącej nawierzchni należy wykonać na długości ok. 4m przy założeniu wykonania płyty przejściowej o długości 3m

#### **Pytanie nr 2**

Prosimy o udostępnienie karty obiektu

#### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający posiada w chwili obecnej jedynie protokół przeglądu, który stanowi załącznik do postępowania. Książka obiektu mostowego została przekazana do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

#### **Pytanie nr 3**

Prosimy o informację w jaki sposób obecnie odbywa się odprowadzenie wody z obiektu i czy w projekcie należy zachować ten sposób?

#### **Odpowiedź nr 3**

Odprowadzenie wody z obiektu prowadzone jest grawitacyjnie w stronę jezdni.

#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści zaprojektowanie i wykonanie kap chodnikowych z wykorzystaniem prefabrykowanej deski gzymsowej?

#### **Odpowiedź nr 4**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

#### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści projekt i montaż balustrad aluminiowych na obiekcie?

**Odpowiedź nr 5**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 6**

Prosimy o podanie oczekiwanej kolorystyki powierzchni betonowych, balustrad i gzymsów na obiekcie.

**Odpowiedź nr 6**

Zamawiający oczekuje szarej kolorystyki pow. betonowych, balustrady i gzymsy w kolorze żółtym lub pomarańczowym. Numer koloru do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji.

**Pytanie nr 7**

Prosimy o potwierdzenie, że obiekt oraz teren przyległy nie są objęte ochroną konserwatora zabytków.

**Odpowiedź nr 7**

Obiekt i teren nie są objęte ochroną konserwatorską jednak wymagamy uzyskania opinii konserwatora na etapie opracowania dok. proj.

**Pytanie nr 8**

Prosimy o wskazanie miejsca lub podanie odległości, na którą należy odwieźć kostkę kamienną, która stanowi nawierzchnię na obiekcie.

**Odpowiedź nr 8**

Odległość do 15 km na terenie miasta Wołowa.

**Pytanie nr 9**

Prosimy o informację, które elementy z rozbiórki (oprócz kostki kamiennej) stanowią własność Zamawiającego i gdzie należy je odwieźć.

**Odpowiedź nr 9**

Pozostałe materiały do utylizacji wraz z dostarczeniem kart odpadów.

**Pytanie nr 10**

Prosimy o informację, czy istniejąca droga rowerowa oraz wiata turystyczna znajdujące się pod obiektem są w okresie gwarancji?

**Odpowiedź nr 10**

Tak, są w okresie gwarancji.

**Pytanie nr 11**

W jaki sposób należy zaprojektować i wykonać odprowadzenie wody z sączków poza obiekt?

**Odpowiedź nr 11**

Odprowadzenie pod obiekt na teren zielony.

**Pytanie nr 12**

Zgodnie z zapisami projektu umowy §2 pkt 2 e), Wykonawca winien przygotować projekt wycinki i nasadzeń. Prosimy o podanie ilości drzew oraz krzewów przewidzianych do wycinki oraz podanie zakresu nasadzeń kompensacyjnych.

**Odpowiedź nr 12**

Będzie to wynikało z dokumentacji projektowej i stosownej decyzji.

**Pytanie nr 13**

Czy Wykonawca ma przewidzieć zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia ściany za przyczółkiem?

**Odpowiedź nr 13**

W przypadku ingerencji w strefę zapleczną należy zaprojektować i wykonać jej odwodnienie.

**Pytanie nr 14**

Czy Wykonawca ma przewidzieć zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia podpór?

**Odpowiedź nr 14**

Jeżeli będzie to wynikało z obliczeń statycznych na etapie opracowywania dok. projektowej.

**Pytanie nr 15**

Czy Wykonawca ma przewidzieć zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia fundamentów?

**Odpowiedź nr 15**

Jeżeli będzie to wynikało z obliczeń statycznych na etapie opracowywania dok. projektowej.

**Pytanie nr 16**

Zgodnie z zapisami PFU pkt 1.1.1 należy wykonać powłoki malarskie na powierzchniach betonowych. Prosimy o informację, czy Wykonawca ma zaprojektować i wykonać wykonanie izolacji elementów znajdujących się pod ziemią? Jeśli tak, to do jakiej głębokości?

**Odpowiedź nr 16**

Izolacja elementów podziemnych do 1m pod poziom gruntu.

**Pytanie nr 17**

Prosimy o informację czy Wykonawca ma uwzględnić koszt wykonania projektu, wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu dla drogi gminnej 102 789 D w czasie prowadzenia prac na obiekcie?

**Odpowiedź nr 17**

Droga gminna może podlegać zamknięciu w trakcie robót na obiekcie mostowym. Należy opracować, zatwierdzić i wprowadzić ORZ w tym zakresie oraz utrzymywać ją przez okres robót.

**Pytanie nr 18**

Czy obiekt jest w ewidencji zabytków czy obszar na którym znajduje się obiekt jest pod ochroną konserwatorską?

**Odpowiedź nr 18**

Nie, obiekt nie jest wpisany do ewidencji zabytków. Teren, na którym się znajduje nie jest pod ochroną konserwatorską.

**Pytanie nr 19**

Czy teren pod obiektem należy do jednostek PKP?

**Odpowiedź nr 19**

Nie. Teren pod obiektem należy do Inwestora.

**Pytanie nr 20**

Skoro Zamawiający przewidział wzmocnienie płyty pomostowej, jaka jest aktualna nośność normowa bądź użytkowa obiektu. Czy wzmocnienie płyty pomostowej ma na celu wzmocnienie obiektu i dopuszczenie konkretnego obciążenia po obiekcie?

#### Odpowiedź nr 20

Zamawiający nie posiada ekspertyzy określającej aktualną nośność obiektu. Biorąc pod uwagę klasę drogi L, która wynika z zapisów MPZP, należy założyć uzyskanie klasy obciążenia B. Zmniejszenie klasy obciążenia może nastąpić jedynie za zgodą zarządcy drogi tj. Gminy Wołów.

#### Pytanie nr 21

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zakresie prac ze względu na technologiczne i ekonomiczne uzasadnienie?

#### Odpowiedź nr 20

Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Jeżeli będą to zmiany korzystne dla Zamawiającego nie wykluczamy takiej możliwości.

#### Pytanie nr 22

Wykonanie obu stronnej opaski o-W związku zapisami w SWZ " szerokości około 60cm z osadzeniem krawężników granitowych i wykonaniem kap chodnikowych" ,Wykonawca nie widzi możliwości wykonania dokumentacji na zgłoszenie a jedynie pozwolenie , którego uzyskanie może trwać nawet 9 miesięcy. Wynika to ze zmiany parametrów obiektu. Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania ?

#### Odpowiedź nr 22

Konieczność wydzielenia jezdni poprzez montaż krawężników wyniesionych na obiekcie wynika z zapisów kontroli okresowej. Naszym celem nie jest zmiana szerokości obiektu. Zgodnie z SWZ Zamawiający dopuszcza formę zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę. Zmiana terminu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach ujętych w projekcie umowy. Zmiana terminu jest przewidywana również w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę w zakładanym terminie stosownych decyzji, opinii i uzgodnień.

2. Zamawiający informuje o zmianie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień **30.01.2023 r.** oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

#### 2.1 treść Rozdziału XII SWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, brzmi:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wolow> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia: **25.01.2023 r.** do godz. **9:00.**

Oferty zostaną otwarte dnia **25.01.2023 r.**, o godz. **9:10.**

#### treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wolow> w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia: **30.01.2023 r.** do godz. **9:00.**

Oferty zostaną otwarte dnia **30.01.2023. r.**, o godz. **9:10.**

2.2 treść Rozdziału X SWZ - Termin związania ofertą pkt. 2, brzmi:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **23.02.2023 r.**

treść Rozdziału X SWZ - Termin związania ofertą pkt 2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **28.02.2023r.**

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

~~Z up. Burmistrza~~

---

Kierownik Zamawiającego  
~~Zastępca Burmistrza~~

Sprawę prowadzi: Aleksander Korcz tel. 71 319 13 34



