

WYJAŚNIENIA Nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nacpolsk”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, udziela wyjaśnień treści SWZ. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania - <https://platformazakupowa.pl/pn/naruszewo>

Zapytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie wykonania materiałowego filtrów i aeratora: wykonanie ze stali węglowej, z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez lakierowanie, ciśnienie 6 bar.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wykonanie materiałowe filtrów i aeratorów ze stali z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zapytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że rurociągi technologiczne wewnątrz budynku należy wykonać ze stali nierdzewnej gatunek 304.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wykonanie rurociągów technologicznych wewnątrz budynku ze stali nierdzewnej gatunek 304.

Zapytanie nr 4:

Czy w przedmiotowym postępowaniu należy przewidzieć system wizualizacji procesów technologicznych ze stanowiskiem komputerowym?

Odpowiedź:

Tak, należy przewidzieć system wizualizacji.

Zapytanie nr 5:

Jakie urządzenia do pomiaru przepływu wody należy uwzględnić do wyceny: przepływomierze czy wodomierze?

Odpowiedź:

Do pomiaru przepływu wody należy przewidzieć przepływomierze.

Zapytanie nr 6:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość czasowego (na okres wymiany technologii i prowadzenia prac rozruchowych) wyłączenia stacji i zasilenia obsługiwanego przez nią terenu z innego ujęcia wody?

Odpowiedź:

Nie ma możliwości czasowego wyłączenia stacji.

Zapytanie nr 7:

Czy należy wymienić odcinek rurociągu wody surowej między studnią nr 1 a istniejącym budynkiem stacji uzdatniania wody?

Odpowiedź:

Tak, należy wymienić.

Zapytanie nr 8:

Czy zadanie obejmuje przygotowanie terenu oraz rurociągów wraz z armaturą pod budowę zbiornika wody nr 2?

Odpowiedź:

Nie, nie obejmuje.

Zapytanie nr 9:

Jaka jest wysokość hali technologicznej w budynku SUW?

Odpowiedź:

Wysokość hali technologicznej – 3, 5 m.

Zapytanie nr 10:

Jaka jest wysokość hali technologicznej w budynku SUW?

Odpowiedź:

Wysokość hali technologicznej – 3, 5 m.

Zapytanie nr 10:

Wykonawca powinien uzyskać dla Zamawiającego zgodę właścicieli działek na dysponowanie nimi na cele budowlane. Czy właściciele działek nr: 43, obręb Nacpolsk oraz działek nr: 11/3, 26/1, 25/1, 25/4, 7/2 obręb Żukowo zostali powiadomieni o zamiarze lokalizacji inwestycji?

Odpowiedź:

Właściciele działek nie zostali jeszcze powiadomieni.

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/naruszewo> w dniu 20.05.2024 r., na której udostępniona jest również SWZ.

Powyższe wyjaśnienia Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w składanej ofercie.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

