

URZĄD GMINY NAWOJOWA

ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

pow. nowosądecki, woj. małopolskie

tel. 18 445 70 67, 18 445 70 68

18 449 27 70, fax 18 445 70 10

REGON 142731521 Numer sprawy IRB-2712-2023

Nawojowa, dnia 03.02.2023 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu w trybie podstawowym za zadanie pn.: Budowa Budynku Wielofunkcyjnego – Posterunku policji.

Urząd Gminy Nawojowa zgodnie z art. 286 ust 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

PYTANIE NR 1

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy instalację wentylacji należy wycenić na cały obiekt, czy tylko część przeznaczoną na komisariat policji, ponieważ dokumentacja umieszczona przez Zamawiającego na platformie zakupowej dotyczy instalacji wentylacji dla całości budynku ?

Odpowiedź:

Zakres obejmuje tylko część instalacji zgodnie z podziałem na etapy ustanowionym przez Inwestora (tylko dla pomieszczeń policji).

PYTANIE NR 2

W załączonej dokumentacji brakuje części opisowej projektu wentylacji.

Odpowiedź:

Część opisowa w załączeniu.

PYTANIE NR 3

Jaka może być maksymalna wysokość centrali wentylacyjnej N1W1?

Odpowiedź:

Nie ma określonej maksymalnej wysokości centrali wentylacyjnej. Po jej montażu i zabudowie należy zachować stosowną przestrzeń pomiędzy zabudową a posadzką na gotowo.

PYTANIE NR 4

Czy kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz należy dodatkowo zabezpieczyć płaszczem?

Odpowiedź:

Kanały prowadzone na zewnątrz izolowane wełną o grubości 80mm w płaszczu aluminiowym i dodatkowej obudowie.

PYTANIE NR 5

W przedmiarze są wskazane kratki wentylacyjne 425x125 w ilości 10szt. Na rysunku znajduje się tylko jedna taka kratka. Czy jest to błąd? Jeżeli nie proszę o wskazanie gdzie mają znajdować się pozostałe kratki.

Odpowiedź:

W pomieszczeniach pomocniczych (nr 21 i 20) elementem dystrybucji powietrza są kratki wentylacyjne. Należy zastosować 4 kraty 325x125, oraz jedną kratę 425x225. W pozostałych pomieszczeniach policji wentylacja realizowana poprzez anemostaty wirowe.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jak również nie powodują zmiany treści SWZ. Termin składania ofert zostaje nie zmieniony. Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenia Zamówienia są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/nawojowa>
2. A/a

WÓJT

dr inż. Stanisław Kiełbasa