

Piaski, dnia 22.07.2024r.

IZP.271.04.2024

**DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn: „**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Smogorzewie i Podrzeczu dla zabezpieczenia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Piaski**”

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2023r., poz. 1605 ze zm., zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Dotyczy SUW Smogorzewo. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 18.07.2024r., proszę o podanie wymaganych parametrów pracy sprężarki do obsługi napędów pneumatycznych.

Odpowiedź: Sprężarka o wydajności 225 l/min przy ciśnieniu 8 bar, zbiornik powietrza 24 litry, moc silnika sprężarki 1,5 kW, napięcie zasilania 230V, 50 Hz, 1 fazowe

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. **Składanie ofert do dnia 02.08.2024r. do godz. 9:00, otwarcie ofert w dniu 02.08.2024r., o godz. 9:30.**

Wójt Gminy Piaski

/ - / Dariusz Naskręt

Otrzymują:

-adresat

-a/a