

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**Nr MKUO ProNatura ZO/69/24**

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Nazwa zamówienia: **Regeneracja przenośnika ślimakowego**

2. Szczegółowy opis zamówienia:

Naprawa/regeneracja przenośnika ślimakowego popiołów lotnych znajdującego się w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ul. E. Petersona 22 w Bydgoszczy. Do zapytania ofertowego dołączono rysunek techniczny przenośnika ślimakowego stanowiący załącznik nr 1 oraz specyfikację przenośnika stanowiącą załącznik nr 2. Temperatura transportowanych popiołów może osiągać 500°C. Przenośnik wyposażony jest w chłodzenie wodne wanny i wału. Waga urządzenia wynosi około 800 kg. Materiały użyte do naprawy leżą po stronie Wykonawcy. Uwaga na czopach łożyskowych wału przenośnika należy zastosować różne gwinty (lewy i prawy). Materiały wykorzystane do naprawy muszą być odporne na ścieranie w temperaturze roboczej przenośnika zgodnie z załączoną specyfikacją przenośnika. Do oferty należy dołączyć specyfikację materiałów użytych do wykonania naprawy. W zakres naprawy obejmuje:

1. Transport ślimaka i koryta do warsztatu Wykonawcy,
2. Piaskowanie wału i podzespołów,
3. Na czopie z lewej strony zastosować prawy gwint,
4. Naprawienie zębów przenośnika ślimakowego i wytarcie,
5. Naprawa wanny (wytarcia i nieszczelności),
6. Dostarczenie ślimaka do magazynu Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza odbycie wizji lokalnej. Chęć wzięcia udziału w wizji lokalnej należy zgłosić za pośrednictwem platformy zakupowej minimum na jeden dzień roboczy przed jej dokonaniem. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

3. Termin realizacji zamówienia: **do 60 dni od zawarcia umowy**

4. Kryterium oceny ofert: **cena 100 %**

5. Termin płatności: **30 dni** od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający wpłaci należność na numer rachunku Wykonawcy podany na fakturze. Zamawiający dopuszcza zaliczkowanie na poczet dostawy w wysokości 100% wynagrodzenia umownego.

6. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Salomoński

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej.

7. Ofertę prosimy złożyć do: **25 czerwca 2024 r.** do godziny **23:59** na platformie zakupowej Zamawiającego: [https://platformazakupowa.pl/mkuo\\_pronatura/aukcje](https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje).

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania w formie skanu podpisanego dokumentu.

8. Załączony projekt umowy podlega negocjacji przed terminem składania ofert.

9. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu i odrzuca oferty złożone przez podmioty, do których zastosowanie znajduje przepis art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507).

10. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze zapytanie bez podania przyczyny, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania lub udzielenie i wykonanie zamówienia jest nieuzasadnione lub nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11. Integralną część niniejszego zapytania stanowi Regulamin zamówień podprogowych, dostępny na stronie internetowej <https://www.pronatura.bydgoszcz.pl/zamowienia/regulaminy>.

Zatwierdzono:

/-/ Konrad Mikołajski – Prezes Zarządu

/-/ Barbara Jeruzal – Prokurent Spółki

Załączniki:

1. Rysunek techniczny przenośnika ślimakowego
2. Specyfikacja przenośnika ślimakowego
3. Formularz ofertowy