



RI.271.3.4.2023

Łabowa, dnia 22.06.2023 r.

***Do Wykonawców zainteresowanych
udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego***

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej Pzp,

pn.

***Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś przy DK 75 – etap II
nr postępowania: RI.271.3.4.2023***

WYJAŚNIENIE 1

Zamawiający, Gmina Łabowa, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła.

Pytanie 1:

Zamawiający w dokumentacji technicznej zamieszcza opis opraw firmy ROSA, w której wskazuje jej cechy. W opisie Zamawiający opisuje cechy charakterystyczne oprawy, tj materiał z którego jest wykonana, oraz sposób zabezpieczenia powierzchni. Wykonawca wskazuje, że firma ROSA zgodnie z posiadaną przez Wykonawcę wiedzą, jest jedyną firmą w Polsce oferującą oprawy w takiej technologii. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje jako produkt równoważny oprawy wykonane z ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor szary z kloszem wykonanym z płaskiego szkła hartowanego.

Odpowiedź 1:

Projektowane oświetlenie jest kontynuacją istniejącego oświetlenia przy DK 75, dla którego Zamawiający utrzymuje podobną stylistykę oraz wygląd stanowisk słupowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego słupa pod warunkiem zachowania podobnego kształtu i koloru słupa oraz oprawy. Ze względu na wymagania jakościowe ze strony Zamawiającego oferowane produkty powinny być wykonane z aluminium anodowanego. Aluminium malowane proszkowo tworzy dodatkową warstwę utrudniającą oddawanie ciepła przez oprawę co powoduje skrócenie jej żywotności.

Wójt Gminy Łabowa

/-/ Marta Słaby