

Kamionek, dn. 25.01.2024 r.

Nasz znak: ZGKiM Wt-15/2024

**Gmina Szczupło
ul. Łomżyńska 3
12-100 Szczupło**

WARUNKI TECHNICZNE **Nr 15/2024**

Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczupło

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o. o. określa warunki techniczne „Przebudowy przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczupło” na terenie działki nr 38/1, obr. Sędańsk, gm. Szczupło.

1. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej przepompowni ścieków. W ramach inwestycji wykonać:
 - przewody sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur:
PCV o średnicy \varnothing min. 200 mm
 - przewody sieci kanalizacji tłocznej z rur:
PE100 SDR17 PN10 o średnicy \varnothing min. 75 mm
 - studzienki żelbetowe \varnothing 1000/1200 mm o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i w kiniecie \geq C35/45, wodoszczelności W8, mrozoodporności F150
 - studzienki rewizyjne niewłazowe z PCV, PP o \varnothing 400 mm
 - przepompownię ścieków dwupompową, zbiornik z polimerobetonu o \varnothing min. 1200 mm
2. Projektowaną sieć kanalizacyjną włączyć do istniejącej sieci na terenie działki nr 38/1, obr. Sędańsk, gmina Szczupło.
3. Materiał do budowy musi zapewniać jego szczelność, wytrzymałość mechaniczną i ścieranie przy długim okresie eksploatacji. Należy przestrzegać zasady jednorodności stosowanych materiałów.
4. Trasę sieci kanalizacyjnej należy oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną (do kanalizacji) z wkładką metalową, układaną na wysokości 20-30 cm nad przewodem.
5. Przed rozpoczęciem robót, w formie pisemnej, przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem inwestycji powiadomić o terminie ZGKiM w Kamionku Sp. z o. o. oraz podać Wykonawcę posiadającego wymagane uprawnienia.
6. Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest sprawdzić czy dokumentacja zawiera wszystkie aktualne, wymagane uzgodnienia, przedstawić do uzgodnienia projekt.
7. Po wykonaniu robót montażowych inwestor lub wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty do odbioru wstępnego w otwartym wykopie.
8. Po wykonaniu robót inwestor zobowiązany jest zlecić właściwej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację sieci.
9. Warunkiem koniecznym odbioru jest:
 - wykonanie przebudowy zgodnie z wydanymi warunkami
 - wykonanie robót zgodnie z normami PN

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej sieci kanalizacyjnej
10. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 2 lat licząc od daty ich wystawienia.
11. Zrzut ścieków możliwy jest jedynie w przypadku pozytywnego odbioru technicznego.

PRESES
Aldona Godlewska