



# GMINA STRYŻÓW

## 38-100 Strzyżów, ul. Przeclawczyka 5

tel. (17) 276-13-54 fax (0-17) 276-32-19,  
[www.strzyzow.pl](http://www.strzyzow.pl) , e-mail: [gmina@strzyzow.pl](mailto:gmina@strzyzow.pl)

Strzyżów, 25.04.2022 r.

### ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE PARAMETRÓW NAWIERZCHNI POLIURETANOWYCH

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych. Numer sprawy: ZP.271.1.2022.TB. Nazwa zadania: „**Przebudowa boiska głównego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej**” w ramach zadania pn.: „**Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Strzyżowie**”.

W związku z wyrokiem KIO z dnia 12 kwietnia 2022 nakazującym Gminie Strzyżów zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający publikuje wymagane parametry nawierzchni:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Grubość:                              | min 13 mm   |
| 2. Wytrzymałość na rozciąganie Mpa:      | 0,56 – 0,70 |
| 3. Wydłużenie przy rozciąganiu %:        | 43 - 58     |
| 4. Współczynnik tarcia (TRRL):           | 50 – 63     |
| 5. Odształcenie pionowe 23 °C:           | 1,7 – 2,1   |
| 6. Pochłanianie wstrząsów w temp. 23 °C: | 36 – 38     |

Nawierzchnia ma być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych nie jest większa niż opisana w tabeli poniżej:

parametr	wartości w mg/l
DOC - po 24 godzinach	≤ 46
ołów (Pb)	≤ 0,001
kadm (Cd)	≤ 0,0002
chrom (Cr)	≤ 0,001
chrom VI (CrVI)	< 0,008
rtęć (Hg)	≤ 0,001
cynk (Zn)	≤ 0,56
cyna (Sn)	≤ 0,02

Ze względu na wykorzystanie stadionu w celu organizowania imprez masowych z udziałem publiczności w obrębie bieżni, nawierzchnia musi posiadać klasyfikację ogniową min. Cfl -s2  
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni :

1. Aktualny certyfikat World Athletics dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.
2. Certyfikat World Athletics Class 1 dla obiektu wykonanych w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodnego z żadaną grubością nawierzchni bieżni.
3. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami World Athletics, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics, potwierdzający określone i wymagane przez World Athletics, parametry, oraz raport z badań niezależnego laboratorium potwierdzającego pozostałe parametry.
4. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy.
5. Atest Higieniczny PZH lub równoważny.
6. Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich.
7. Karta techniczna potwierdzająca technologie wykonania, autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
8. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
9. Próbką oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm.
10. Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium.