

Gmina Wieliczki  
ul. Lipowa 53  
19-404 Wieliczki

G.II.271.6.2023

#### ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Postępowanie pn. „**Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie oraz w miejscowości Kleszczewo w formule zaprojektuj i wybuduj**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania:

**1.** Jakie parametry powinien posiadać zestaw hydroforowy II stopnia dla SUW Kleszczewo?  
W projekcie znajdują się rozbieżne parametry  $Q=105\text{m}^3/\text{h}$ , ciśnienie= 50m oraz  $Q=36\text{m}^3/\text{h}$ , ciśnienie=45m.

**Odpowiedź:** Zestaw hydroforowy II stopnia dla SUW Kleszczewo powinien posiadać parametry  $Q=36\text{m}^3/\text{h}$ , ciśnienie=45m.

Elementy pomp mające kontakt z wodą wykonane z stali 1.4301.

**2.** Jakie parametry powinien posiadać zestaw hydroforowy II stopnia dla SUW Niedźwiedzkie?  
W projekcie znajdują się rozbieżne parametry  $Q=105\text{m}^3/\text{h}$ , ciśnienie= 52m oraz  $Q=160\text{m}^3/\text{h}$ , ciśnienie=25m.

**Odpowiedź:** Zestaw hydroforowy II stopnia dla SUW Niedźwiedzkie powinien posiadać parametry  $Q=105\text{m}^3/\text{h}$ , ciśnienie=52m.

Elementy pomp mające kontakt z wodą wykonane z stali 1.4301.

Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 286 ust. 3 p.z.p., że powyższe odpowiedzi są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z nimi, ich analizę i przygotowanie ofert.

W związku z powyższym zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się z odpowiedziami i przygotowanie oferty.

Nowym terminem składania ofert jest 20.06.2023r. godz. 9<sup>00</sup> oraz nowym terminem otwarcia ofert jest 20.06.2023r. godz. 9<sup>05</sup>, o czym stosowną informację zamawiający przekazał do Biuletynu Zamówień Publicznych. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z up. Wójta  
Z-ca Wójta  
mgr inż. Ewelina Kłopotowska