


PROJEKTOWANY YAKY 4X50 mm²
+ bednarka 25x4 mm
+kabel sygnałowy 2x2x0,8 mm²

		ESS PLUS Paweł Dura os. Brzozowe 26, Mościenica, 62-035 Kórnik NIP: 923-14-76-411	
Rodzaj oprac.	Dokumentacja techniczna		Nr rys. 1
Inwestor	Gmina Choszczno, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno		
Adres instalacji	Budynek Środowiskowego Dom Samopomocy ul. Drawieńska 52, dz. nr 73-200 Choszczno		
Tytuł rysunku	Mapa poglądowa - instalacja PV z okablowaniem	Skala 1:500	
Opracował	mgr inż. Paweł Dura		podpis