

UWAGA:
przed modernizacją istniejącego węzła ciepła należy schemat technologiczny uzgodnić z dostawcą ciepła

- zawór kulowy gwintowany
- filtr skośny gwintowany
- zawór regulacyjny z siłownikiem
- pompa obiegowa c.o. typu Wilo Yonos Pico 25/1-6
- zawór bezpieczeństwa SYR 1915 1/2", 3 bar
- zawór zwrotny gwintowany DN 20
- wodomierz
- przepływomierz
- manometr tarczowy, 0-6 bar
- termometr tarczowy, 0-120°C
- czujnik temperatury typu Pt1000
- płytowy wymiennik ciepła o mocy 20kW

Biuro projektowe
ul. Młyńska 8
63-600 Kępno
GALENA
tel. 698 648 157

rys. nr **IS-5**

INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie

Data: Grudzień 2019r.

INWESTOR: Urząd Miejski w Wołczynie, ul. Dworcowa 1 46-250 Wołczyn

Stadium: PB

LOKALIZACJA INW.: Wołczyn, ul. K. Miarki 12 dz. nr 281/3

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA

Skala: 1:100

Funkcja	*Imię i nazwisko*	*Nr uprawnień*	*Podpis*
Projektant inst. sanit.	mgr inż. Agata Urban	DOŚ/0382/PWBS/18	