

Wałcz, dnia 19.09.2024 r.

Gmina Wałcz  
ul. Dąbrowskiego 8  
78-600 Wałcz

<https://plarformazakupowa.pl/pn/gminawalcz>

### ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Szwecja, gm. Wałcz**”  
**GK.ZP.271.12.2024**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024.1320 tj.), Zamawiający – Gmina Wałcz przekazuje treść wniosków o wyjaśnienia treści SWZ i udzielone wyjaśnienia.

#### Pytanie 1

Zakres zadania projektowego przewiduje etapowanie Inwestycji. Zapisy SWZ nie wskazują jednoznacznie czy zadanie obejmuje wszystkie etapy czy tylko etap I. Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu zadania.

#### Odpowiedź:

Niniejsze postępowanie obejmuje wykonanie zakresu prac opisanych w PFU jako etap I, z uwzględnieniem założeń PFU pkt. m.in. 1.2.7 tj.:

- W niniejszym etapie zakłada się zaprojektowanie całości robót przewidzianych do wykonania w etapie I i II.
- W etapie II zakłada się wykonanie dodatkowego zbiornika retencyjnego, wykonanie nowego układu pomiaru ilości ścieków odprowadzanych do odbiornika oraz zmianę układu biologicznego oczyszczania ścieków wraz z rozbudową części gospodarki osadowej.
- Dla etapu I zakłada się dalsze wykorzystanie istniejącego reaktora biologicznego.
- W etapie II robót przewiduje się wykonanie nowego układu biologicznego w postaci 2 komór reaktora SBR. Po zmianie układu biologicznego, komory istniejącego reaktora biologicznego przebudowane będą na komory tlenowej stabilizacji i zagęszczania osadu nadmiernego.
- Parametry techniczne projektowanych i przebudowywanych obiektów wykonanych w etapie I muszą uwzględniać późniejszy łatwy i bezinwazyjny montaż dodatkowych ww. urządzeń planowanych w etapie II.
- Wykonanie sieci oraz dróg i placów realizowane będzie etapowo, w zależności od wykonanych obiektów.

- W etapie I pozostałe obiekty i elementy oczyszczalni ścieków zostaną zaprojektowane i wykonane docelowo dla etapu II (w ramach niniejszej inwestycji).
- Zasilanie podstawowe i rezerwowe zaprojektowane i wykonane w Etapie I winno zapewniać zapotrzebowanie wymagane w Etapie II.
- W zakresie układów sterowania, wizualizacji i AKPiA przewidzieć możliwość rozbudowy szaf poprzez włączenie dodatkowych elementów Etapu II bez konieczności wprowadzania zmian w zakresie szaf i sterownika wykonywanych w Etapie I.

### **Pytanie 2**

Wymagania odnośnie kadry projektowej wskazują na konieczność posiadania doświadczenia projektantów wszystkich branż przy realizacji oczyszczalni w technologii SBR. Wnosimy o zmianę zapisów w zakresie posiadania doświadczenia w realizacji zadania polegającego na budowie, rozbudowie, modernizacji oczyszczalni ścieków bez wskazania jej technologii, gdyż technologia nie ma wpływu dla przedmiotowych branż. W związku z tym wnosimy o pozostawienie wymagania dla technologii SBR wyłącznie w przypadku doświadczenia osoby pełniącej funkcję Technologa w przedmiotowym postępowaniu, gdyż tylko w zakresie tej funkcji wymóg ten ma znaczenie. Pozwoli to Zamawiającemu uzyskać więcej potencjalnych ofert, zgodnych z rzeczywistym zapotrzebowaniem, zwiększając przy tym konkurencyjność zadania.

### **Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów w wyżej wymienionym zakresie.

### **Pytanie 3**

Prosimy o wskazanie czy wymaganie odnośnie wartości projektu na poziomie 5% wartość zadania ma odnosić się dla wszystkich etapów czy tylko dla Etapu I. W przypadku, kiedy przedmiot zamówienia obejmuje realizację prac budowlanych tylko dla Etapu I wartość projektu będzie stanowić więcej niż wskazane 5% wartości.

### **Odpowiedź:**

Wartość projektu na poziomie 5% wartości zadania ma odnosić się dla etapu 1 robót budowlanych tj. ceny ofertowej.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

*W imieniu Zamawiającego:*

*Właściwy podpis na oryginale dokumentu*