

**do wszystkich Wykonawców**

**dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „Budowa kąpieliska krytego w Sękowej”.**

W przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej zamawiający zamieszcza treść zapytania wraz z odpowiedzią.

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innowacyjnej własnej lub innej technologii wykonania niecki basenowej ze stali nierdzewnej? Zastosowanie zaproponowanej technologii wykonania niecki ze stali nierdzewnej ma znaczną przewagę nad podobnymi produktami wykonanymi z różnych odmian tworzyw sztucznych czy betonu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza jako inne rozwiązanie zastosowanie niecki basenowej ze stali nierdzewnej. Zamawiający wymagać będzie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zastosowania rozwiązań systemowych, nie będących wyrobami wykonywanymi na zasadzie jednostkowego dopuszczenia do stosowania.

Zamawiający, w przypadku proponowanego rozwiązania wymagać będzie dokumentów certyfikujących potwierdzających poprawność wykonania oraz prawidłowość i standard procesu wytwarzania przez Wykonawcę wyrobów wbudowywanych lub dostarczonych w trakcie realizacji zakresu rzeczowego, w którym zastosowano zatwierdzoną przez zamawiającego, na etapie tworzenia dokumentacji projektowej, technologię.

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający uwzględni naturalne odbarwienia folii PCV powstałe od słońca oraz wody basenowej? Czy Zamawiający będzie wymagał w okresie trwania gwarancji –rękojmi (min.36 miesięcy, max 60 miesięcy SWZ Rozdział 10) wymiany przebarwionej folii w ramach reklamacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zakłada naturalne odbarwienie folii PVC jednakże materiały użyte do wytworzenia folii dna i ścian powinny posiadać cechy wykluczające niejednorodne odbarwienie się w czasie przy równomiernym nasłonecznieniu. Materiały które zostaną wbudowane, lub zastosowane przy realizacji zadania muszą być wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

Z up. Wójta Gminy

**Michał Diduch**

Sekretarz Gminy

.....  
(podpis kierownika zamawiającego)

K/o:

Strona internetowa prowadzonego postępowania

a/a