



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
kredytowany



Pleszew, dn. 17.10.2023 r.

Do Wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na remont dachu budynku A1 w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie.

Znak sprawy Te 2300-32/2023

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy treść pytania zadanego przez Wykonawcę, dotyczącego niniejszego postępowania oraz odpowiedź na to pytanie:

„Jako doświadczony wykonawca hydroizolacji dachów płaskich przesyłam formalną prośbę o dopuszczenie technologii wykonania dachów w postaci izolacji membraną PU WHITECHEM 450. MEMBRANA PU WHITECHEM 450 to jednoskładnikowy poliuretanowy materiał hydroizolacyjny na bazie rozpuszczalnika, odporny na promieniowanie UV, łatwy w nakładaniu i elastyczny. Po nałożeniu tworzy się wodoodporna membrana, która utwardza się dzięki zawartości wilgoci na powierzchni i w powietrzu i która może wygładzać nierówności i mostkować pęknięcia. Ta membrana hydroizolacyjna zachowuje swoje właściwości nawet w niskich temperaturach i nie zmienia elastyczności od -20 do +80 stopni Celsjusza.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Z poważaniem

ZARZĄDU
Pleszewie Sp. z o.o.
Górczyński

sporządził:
Andrzej Szablewski
(62) 74-20-719