LEGENDA:

K1 - Kocioł K1
K2 - Kocioł K2
K3 - Kocioł K3
OG - Odgazowywacz
W1 - wymiennik W1
W2 - wymiennik W2
PO1 - Pompa obiegowa nr 1
PO2 - Pompa obiegowa nr 2
PO3 - Pompa obiegowa nr 3
PO4 - Pompa obiegowa nr 4
PM1 - Pompa mieszająca nr 1
PM2 - Pompa mieszająca nr 2
PM3 - Pompa mieszająca nr 3
PM4 - Pompa mieszająca nr 4
PU1 - Pompa uzupełniająca nr 1
PU2 - Pompa uzupełniająca nr 2
PU3 - Pompa uzupełniająca nr 3
PU4 - Pompa uzupełniająca nr 4
PS1 - Pompa stabilizacyjna nr 1
PS2 - Pompa stabilizacyjna nr 2
PS3 - Pompa stabilizacyjna nr 3
OS1 - Osadnik nr 1
OS2 - Osadnik nr 2
OS3 - Osadnik nr 3
OS4 - Osadnik nr 4

P 022 POMIAR CIŚNIENIA -ZDALNY

T 022 POMIAR TEMPERATURY

F 030 POMIAR PRZEPŁYWU - KRYZA POMIAROWA

HS 078 UKŁAD STEROWANIA

UC 059 UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI Z SIŁOWNIKIEM

UC 051 UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI Z PRZEMIENNIKIEM CZĘSTOTLIWOŚCI

ZASUWA STEROWANA ELEKTRYCZNIE

OB. K1
OB. K2
OB. K3
K-3 WR-10/EM
K-2 WR-25
K-1 WR-25/EM
PM1
PM2
PM3
PM4
STACJA UZDATNIANIA WODY
TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA
CHŁODZENIE POMP
PO 1
PO 2
PO 3
PO 4
W1
W2
OG
OS1
OS2
OS3
OS4
SIEĆ CIEPLNA
PS1
PS2
PS3
PU1
PU2
PU3
PU4

ZZ - Zawór zwrotny

Data zmiany:	2011-08-29	Data utworzenia	2010-04-21	ZPSA Zakład Przemysłowych Systemów Automatyki Spółka z o.o. 63-400 Ostrów Wlkp.	MPEC Leszno Sp. z o. o. Modernizacja ciepłowni
Zmienił	M. Mruk	Opracował:	M. Mruk		Inwestor/Temat/Obiekt:
Nr zmiany:		Opracował:			Schemat ideowy automatyzacji gospodarki ogólnej
Licencja:	WUP0U40887	Sprawdził:			Opis rysunku:

P-061-10.	=0
Numer projektu:	+ TECH
PW	Arkusz 3
Rodzaj projektu:	II. Ark. 8