












WYKAZ PROJEKTOWANYCH OKIEN P.POŻ. I BEZ ODP. OGN.

RODZAJ OKIEN	OKNA ZEWNĘTRZNE widok od zew.									
SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7 (do pozostawienia)	O8		
SCHEMAT										
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU S ₀	179	88	117	445	117	476	173	70		
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE MURU H ₀	85	88	257	90	257	238	230	205		
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	–	EI 60		
OPIS	Okno aluminiowe P.Poż., stałe, kolor biały	Okno alumin. P.Poż., stałe, kolor biały – od wewn., kolor brązowy od zewn. identyczny z istn. stolarką.	Drzwi z naswietłem stałym, aluminiowe P.Poż., okucia–ze stali nierdzewnej, zamek zapadkowo–ryglowy P.Poż, kolor brązowy identyczny z istn. stolarką.	Okno aluminiowe P.Poż., stałe, kolor brązowy identyczny z istn. stolarką.	Okno balkonowe z naswietłem stałe, aluminiowe P.Poż., kolor brązowy identyczny z istn. stolarką. Zabezpieczone od zewn. szklanym portfenetrem.	Okno aluminiowe P.Poż. stałe, kolor brązowy identyczny z istn. stolarką. Okno pomniejszone do istniejącego. Należy podmurować, wymienić parapet na nowy z konglomeratu.	Okno balkonowe aluminiowe do pozostawienia, bez odp. ogn., kolor brązowy. Należy zdemontować zamek z klamką i zaopatrzyć okno w siłownik – otwierane automatycznie w czasie pożaru. Zabezpieczone od zewn. szklanym portfenetrem.	Okno balkonowe aluminiowe P.Poż., okucia–stal nierdzewna, zamek zapadkowo–ryglowy P.Poż, kolor brązowy identyczny z istn. stolarką. Podział szkła identyczny jak w istn. oknie balkonowym. Wymiary zdjęć z natury.		
IŁOŚĆ SZTUK			LEWE	PRAWO		LEWE	PRAWO		LEWE	PRAWO
PIWNICE	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PARTER	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–
I PIĘTRO	–	–	–	–	–	1	2	–	–	2
PIĘTRA POWTARZALNE – 9	–	–	–	–	–	–	18	–	–	18
MASZYNOWNIA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RAZEM	1	2	1	–	1	–	1	20	–	20

Projekt:	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM „ŻĄCZEK” przy ul. Wołoska 141A w Warszawie	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
		Projektant:	mgr inż. arch. Mariola Trzeciak	wa/430/01	
		Sprawdzający:	mgr inż. arch. Łukasz Błaszczak	wa/002/04	
Inwentor:	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa				
		00–367 Warszawa, M.Kopernika 8/18 m26 tel.:791 228 000 /22/308 00 09			
Treść rysunku:	WYKAZ PROJEKTOWANYCH OKIEN P.POŻ. I BEZ ODP. OGN.	Faza opracowania	Skala	Data opracowania	Branża nr rysunku
		PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA	1:50	12.04.2021	A-32