

UWAGA:
1. DOBRAĆ PRZEWÓD ZASILAJĄCY SZAFĘ NA MOC 3.5 kW (ZASILANIE 3- FAZOWE)
2. ZWERYFIKOWAĆ ILOŚĆ CZUJNIKÓW ZANIKU FAZY
3. CZAS PODTRZYMANIA: OPRAWY DOŚWIETLAJĄCE 1H, OPRAWY KIERUNKOWE 2H.

Projekt:	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W Domu Studenckim Żaczek przy ul. Wołowskiej 141 A w Warszawie	Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
		Projektant:	mgr inż. Michał Simiński	LOD/1439/PWOE/10
			–	
		Sprawdzający:	mgr inż. Rafał Skowron	LOD/0024/PBE/19
Inwestor:	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa	VODA		
		00-367 Warszawa ,M.Kopernika 8/18 m26 tel.: 791 228 000 ;22/308 00 09		
Treść Rysunku:	CBO	Faza opracowania	Skala	Data opracowania	Branża nr rysunku
			n/d	12.04.2021	E-17

mgr inż. Michał Simiński
upr. LOD/1439/PWOE/10
Projektowanie w zakresie dostosowania do wymogów ochrony pożarowej w Domu Studenckim Żaczek przy ul. Wołowskiej 141 A w Warszawie
tel. 660 469 660

inż. RAFAŁ SKOWRON
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
LOD/0024/PBE/19