



SYMBOL		OPIS	
TR 1		-	Tablica rozdzielcza TR 1 piętro
LSU		-	Lokalna szyna uziemiająca
		-	Miejscowe połączenie wyrównawcze
		-	Połączenie wyrównawcze

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA
WANIEŃ I BRODZIKÓW ZGODNIE
Z PN - HD 60364 - 7 - 701

Obiekt:	Utworzenia Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży		
Adres:	Dobieszczyzna 55, 63-210 Żerków, działka nr 39/1		
Inwestor:	Powiat Jarociński		
Adres:	al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin		

Treść rysunku: WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE I UZIEMIENIA RZUT PIĘTRA						
Imię i nazwisko			Nr uprawnień		Podpis	
Projektant		mgr inż. Michał Szafrński		WKP/0187/P00E/11		
Skala:	Branża:		Data wydania:	Rew.	Nr rysunku:	Nr. str.
1:100	elektryczna		05.07.2021r.	1	E-02	