

Krzęcin, dnia 06 października 2022 r.

**ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA**
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
NIP:594-12-33-526, tel. 95 765 51 06

CIVIL PLAN Biuro Projektowe

Magdalena Karluk

ul. Wojska Polskiego 59c/14

72-200 Nowogard

kom.: 605 765 068

e-mail: biuro.civilplan@gmail.com

dot.: uzgodnienia dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej ul. Tylna
w Krzęcinie”

W odpowiedzi na powyższe pismo z dnia 03 października 2022 r. uzgadniam plan
sytuacyjny projektowanej drogi w zakresie wod. – kan., wnosząc jednocześnie następujące
uwagi:

1. Proponuję umieścić odcinek sieci wodociągowej wB90 długości ok. 90 mb (od
wodociągu wB90 na ul. Szkolnej – dz. nr 224 przez ok. 90 mb na ul. Tylnej,
zakończony hydrantem nadziemnym – dz. nr 160); umożliwi to wykonanie dwóch
przyłączy wodociągowych do domu bliźniaczego znajdującego się na działce nr 159/4
– obecnie ten budynek podłączony jest do starego niezainwentaryzowanego przyłącza
od strony byłego rozebranego budynku; ponadto w przypadku awarii zasilania dwóch
budynków (szatnie) na Orliku będzie można poprowadzić od strony sieci nowe
przyłącze.

zał.: rys. nr 1

szkic (wykonany na rys. nr 1)

KIEROWNIK
mgr inż. Janusz Suchorski