



LEGENDA:

- A1/N** OPRAWA OŚWIETLIENIOWA LED, PRZEMYSŁOWA, NASTROPOWA LUB ZWIESZANA
OBUDOWA POLIWĘGLANOWA, DYFUZOR POLIWĘGLANOWY RYFLOWANY Z ZEWN. STRUKTURA,
ZASILACZ ELEKTRONICZNY WEWNĄTRZ OPRAWY ON/OFF
IP66, IKRa>80, 4000K, 6300lm, SDCM<3
np. COSMO APEX 1060.ED 840 6300lm STPR 41W IP66
- AW1/N** OPRAWA AWARYJNA, DO MONTAŻU NASTROPOWEGO, IP65
PRACA AWARYJNA, MODUŁ O CZASIE PODTRZYMANIA $T_p=1h$, DO AUTOTESTOWANIA,
ZABEZPIECZENIE PRZED CAŁKOWITYM ROZŁADOWANIEM AKUMULATORÓW
OPTYKA SZEROKOKĄTNA
np. MONITOR1 IP65 LED.OP20-A 1,2 TA 1
- EMI/S** OPRAWA OŚWIETLIENIA AWARYJNEGO LED
Z PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRONNA, ŚCIENNA
Z BATERIĄ $t \geq 1h$,
np. MONITOR1 OP1 1h ATI+piktogram jednostronny (znaki bezpieczeństwa)
-  ŁĄCZNIK NATYNKOWY IP44, ŚWIECNIKOWY
-  ŁĄCZNIK NATYNKOWY IP44, SCHODOWY





BELLATRIX

INWESTOR:
**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5
IM. ŚW. BARBARY - CENTRUM URAZOWE
41-200 SOSNOWIEC, PLAC MEDYKÓW 1**

ADRES INWESTYCJI:
**41-200 SOSNOWIEC
PLAC MEDYKÓW 1**

TEMAT:
**PROJEKT MODERNIZACJI AGREGATÓW CHŁODU
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY
W SOSNOWCU**

PROJEKTANT mgr inż. Mirosław Kuna upr. bud. SLK/1072/PWOE/05	PODPIS 
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Łukasz Wawrzyczek upr. bud. SLK/5604/PWBE/15	PODPIS 
OPRACOWANIE mgr inż. Marcin Zator	PODPIS 

TYTUŁ RYSUNKU:
**RZUT MASZYNOWNI I POMIESZCZENIA DRYCOOLERÓW -
PLAN INSTALACJI OŚWIETLIENIA**

ETAP: PW	SKALA: 1:100	REWIZJA: 0	NR RYSUNKU: ie-111
DATA: MARZEC 2023			

BELLATRIX Sp. z o.o., ul. Łazarzówka 3a, 43-505 Będzin, tel./fax (+48 32) 782 18 23 | tel. kom. 895 940 256 / 895 989 986