



LEGENDA:

- AWL 233W/~3/400V
- DC 25W/~3/400V
- PO 24W/~3/400V
- FAL
- CDC
- RAWL1
- T0-1
- DK600H50,E
- DK200H50,E
- ZG1 16A 16A 2x1x25

AGREGAT WODY LODOWEJ

DRYCOLLER AGREGATU

POMPA OBIEGOWA

FALOWNIK WENTYLATORA AWARYJNEGO
(ujęty w zakresie instalacji sanitarnych)

CENTRALA DETEKCJI GAZÓW (FREONU)
(ujęty w zakresie instalacji sanitarnych)

ROZDZIELNICA

TABLICA LOKALNA

DRABINA KABLOWA ISTNIEJĄCA

DRABINA KABLOWA PROJEKTOWANA

ZESTAW GNIAZD REMONTOWYCH
WYPOSAŻENIE:

- wyłącznik różnicowoprądowy 40A/30mA typ AC – 1szt.
- wyłącznik nadprądowy C16/1p – 4szt.
- GNIAZDO BS 16A/230VAC/1f – 4szt.
- wyłącznik nadprądowy C16/3p – 2szt.
- GNIAZDO CEE 16A/400VAC/3f – 2szt.



INWESTOR:

**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5
IM. ŚW. BARBARY - CENTRUM URAZOWE
41-200 SOSNOWIEC, PLAC MEDYKÓW 1**

ADRES INWESTYCJI:

**41-200 SOSNOWIEC
PLAC MEDYKÓW 1**

TEMAT:

**PROJEKT MODERNIZACJI AGREGATÓW CHŁODU
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY
W SOSNOWCU**

PROJEKTANT
mgr inż. Mirosław Kuna
upr. bud. SLK/1072/PWOE/05

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Łukasz Wawrzczek
upr. bud. SLK/5604/PWBE/15

OPRACOWANIE
mgr inż. Marcin Zator

PODPIS

PODPIS

PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU:

**RZUT MASZYNOWNI I POMIESZCZENIA DRYCOOLERÓW -
PLAN PROJ. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH**

ETAP: **PW** SKALA: **1:100** REWIZJA: **0** NR RYSUNKU: **ie-101**

DATA: **MARZEC 2023**

BELLATRIX Sp. z o.o., ul. Łazarzówka 3a, 43-605 Będzin, tel./fax (+48 32) 782 18 23 | tel. kom. 895 940 256 / 895 999 998