

Rozdzielnica RAWL2

PrismaSeT P, 630A, 15kA, IP30, IK08

BELLATRIX

INWESTOR:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5
IM. ŚW. BARBARY - CENTRUM URAZOWE
41-200 SOSNOWIEC, PLAC MEDYKÓW 1

ADRES INWESTYCJI:
41-200 SOSNOWIEC
PLAC MEDYKÓW 1

TEMAT:
PROJEKT MODERNIZACJI AGREGATÓW CHŁODU
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY
W SOSNOWCU

PROJEKTANT mgr inż. Mirosław Kuna upr. bud. SLK/1072/PWOE/05	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Łukasz Wawrzyczek upr. bud. SLK/5604/PWBE/15	PODPIS
OPRACOWANIE mgr inż. Marcin Zator	PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU:
ROZDZIELNICA RAWL2.
SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA

ETAP:	SKALA:	REWIZJA:	NR RYSUNKU:
PW	n/d	0	ie-012 ark. 1/2

DATA: MARZEC 2023

BELLATRIX Sp. z o.o. ul. Lazurowa 1a, 43-835 Bytom; tel./fax (+48 32) 782 15 23 | tel. kom.695 949 256 / 665 569 966

A3

P_i = 300kW
P_o = 300kW
I_o = 493A

RAWL2

- In 630A
- MIN. IP 30
- DRZWI PEŁNE
- ZASILANIE GÓRA
- ODŁYWY GÓRA
- REZERWA 30%
- SZAFA STOJĄCA



Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TN-C-S
System ochrony p.porażeniowej:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

NR OBWODU/No.CIRCUIT										RAWL2/1Q001		RAWL2/1Q001	RAWL2/1Q002	RAWL2/1Q002		
TYP KABLA/CABLE TYPE																
MOC/POWER		istn. 2x(YAKY żo 4x185)								2x(YKY żo 5x120)						
OPIS DESCRIPTION	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ TYPU 1+2	ZASILANIE Z ST-1		ANALIZATOR PARAMETRÓW ZASILANIA		KONTROLA NAPIĘCIA L1, L2, L3		KONTROLA NAPIĘCIA L1, L2, L3		AGREGAT WODY LODOWEJ AWL2		REZERWA	REZERWA	REZERWA		

TYTUŁ RYSUNKU:
ROZDZIELNICA RAWL2.
SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA

ETAP:	SKALA:	REWIZJA:	NR RYSUNKU:
PW	n/d	0	ie-012 ark. 2

DATA: MARZEC 2023

A3