

**UZGODNIENIE
KOMENDANTA
REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI BYDGOSZCZ
do dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego**

*„Przebudowa budynku nr 7 zlokalizowanego w kompleksie 109 Szpitala
Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w celu dostosowania lokalu Apteki
Zakładowej do obowiązujących przepisów”*

Dokumentację projektową na powyższe zadanie inwestycyjne uzgadniam z poniższymi uwagami:

1. Zachować istniejące przyłącza kanalizacji teletechnicznej i sieci kablowej RWT Szczecin do budynku nr 7 od strony ul. Piotra Skargi.
2. Przebudować końcowy odcinek kanalizacji teletechnicznej do budynku nr 7. Od nastawionej w trakcie trwającego remontu studni kablowej typu SKR-1 wykonać przepust kablowy rurą HDPE Ø 110 do pomieszczenia serwerowni w piwnicy budynku. Zachować przy tym drożność i przepustowość kanalizacji od studni SKR-1 do istniejącego ciągu kanalizacji teletechnicznej do ul. Piotra Skargi.
3. Wybudować nowy kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 25x4x0,5 o długości około 75mb. w relacji od CA PG RWT Szczecin przy ul. P. Skargi 34-35 do pomieszczenia serwerowni w bud. nr 7. W tym celu na nowo projektowanym kablu XzTKMXpw 25x4x0,5 w nowo projektowanej studni kablowej SKR-1 przed bud. nr 7 należy wykonać złącze przelotowe modułami np. typu AMP, złącze zamknąć osłoną typu Raychem i do budynku wprowadzić kabel stacyjny (suchy) YTKZYekw 35x4x0,5. Kabel zakończyć w serwerowni bud. nr 7, w szafie dystrybucyjnej, na patchpanelu 19" 1U RJ45.
4. Po stronie CA PG RWT Szczecin przy ul. P. Skargi 34-35 (budynek OŻW), na kablu XzTKMXpw 25x4x0,5 należy wykonać złącze przelotowe modułami np. typu AMP, złącze zamknąć osłoną typu Raychem. Kabel

YTKZYekw 35x4x0,5 stacyjny (suchy) zakończyć na PG, na nowo projektowanych łączówkach typu LSA plus 2/10 rozłącznych (1...10) w ilości dostosowanej do pojemności kabla.

5. Wybudować nowy kabel światłowodowy 12J w relacji budynek nr 7 do CA RWT Szczecin przy ul. Piotra Skargi 34/35.
6. Wykonać pomiary końcowe nowych relacji kablowych.

Wszelkie uzgodnienia na etapie realizacji inwestycji na roboczo należy konsultować z przedstawicielem RWT Szczecin Tel. 603392584, 727012744.



KOMENDANT
REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI
BYDGOSZCZ

plk mjr inż. Wiesław TEREBA