



1856

29. PAŹ. 2021

ZN-I.5183.667.2021.KK

Kraków, dnia

Urząd Gminy i Miasta Miechów
32-200 Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25
p. M. Galińska
05.11.2021
04-11-2021

Urząd Gminy i Miasta Miechów
32-200 Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25

22/23/11/2021/PLP/K

dotyczy: IOŚ.7021.86.2021 – *prac remontowo konserwatorskich budynku położonego w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 34a*

W odpowiedzi na pismo, wasz znak jw. – z prośbą o akceptację programu prac konserwatorskich dotyczącego prac remontowo – konserwatorskich budynku położonego przy ul. Sienkiewicza 34a, z dnia 24.08.2021 r. (data wpływu: 30.08.2021 r.), **Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie** informuje, że ww. zamierzenie inwestycyjne jest dopuszczalne, w oparciu o „Program prac konserwatorskich remontu budynku oraz muru ogrodzeniowego przy ul. Sienkiewicza 34A w Miechowie, opracowany w lipcu 2021 r. przez Konserwatora Dziel Sztuki mgr Anetę Krawczyk – Wróbel.

Budynek przy ul. Sienkiewicza 34a w Miechowie figuruje w gminnej ewidencji zabytków jako budynek administracyjny w zespole koszar (działka nr ewid. 377/1) i znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z uchwałą nr XXXI/481/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów.

Przy realizacji opisanego zakresu robót, obejmującego zgodnie z programem konserwatorskim pokrycie dachowe, elewacje ceglane, zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową -

- wyklucza się metodę strumieniowo – ścierną przy działaniach dotyczących elewacji ceglanych,
- prace powinny być wykonywane pod nadzorem uprawnionego konserwatora dzieł sztuki,
- tynkowanie historycznie ukształtowanych elewacji ceglanych jest wykluczone,
- przy remoncie konserwatorskim stolarki okiennej i uzupełnieniach ewentualnych ubytków należy zachować kształt i wielkość okien, podziały, proporcje, profilowanie i materiał historyczny (okna drewniane).

Tut. Urząd zwraca trzy egzemplarze Programu konserwatorskiego jw., pozostawiając jeden egzemplarz w aktach tut. Urzędu.

Zastępca Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Krakowie

dr inż. arch. Dominika Długosz

Otrzymują:

1. Adresat + zał. 3 egz. dok.
2. aa. (zał.) 1 egz. dok.