



Urząd Gminy Bolesław
32-329 Bolesław, ul. Główna 58

Tel. (32) 6424-501, fax: (32) 6424-801
E-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl
www. gminaboleslaw.pl



Znak sprawy: IR.271.2.2022

Bolesław, dnia 10.05.2022 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: *Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Bolesławiu”.*

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

„Czy zamawiający będzie wymagał aby kompletna studnia fi1000 niezależnie od głębokości składała się maksymalnie z 2 szt. uszczeltek (celem eliminacji potencjalnych miejsc nieszczelności) – zgodnie z dokumentacją techniczną?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, aby kompletna studnia fi1000 składała się maksymalnie z 2 szt. uszczeltek, ale wskazane jest, aby w studzienkach było jak najmniej połączeń.


Pytanie 2

„Czy ze względu na możliwość wystąpienia zmiennego poziomu wody gruntowej zamawiający będzie wymagał szczelności studni fi1000 na poziomie min 2 bar, popartych niezależnymi badaniami?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby szczelność połączeń elementów studni i połączeń rurowych była zgodna z PN-EN 681-1:2002.

WÓJT


mgr inż. Krzysztof Dudziński