



Skala 1:120

HALA SPORTOWA	
Powierzchnia użytkowa obiektu	• 1183,50 m ²
Powierzchnia kondygnacji stryku	• 1280,00 m ²
Kubatura całkowita obiektu	• 9794,50 m ³
Wysokość obiektu	• 8,00/4,20 m

ŁĄCZNIK	
Powierzchnia użytkowa obiektu	65,60 m ²
Powierzchnia kondygnacji/strefy	68,50 m ²
Kubatura całkowita obiektu	296,00 m ³
Wysokość obiektu	4,70 m

Krzysztof Grabias
Kielce, wrzesień 2011

1. Kształtowanie butynku - nieśl. 0%
2. Kształtowanie strzły - ZL III
3. Długość dobiecia ewakuacyjnego przy jednym dobieciu - 15,00 m
4. Długość dobiecia ewakuacyjnego przy dwóch dobieczeniach - 32,00 m
5. Długość przecięcia ewakuacyjnego - 20,00 m
6. Minimalne ilości środków gaśniczych zawarte w podręcznym sprzęcie gaśniczym - 40 kg lub 72 dm³
7. Maksymalna długość dobiecia do podręcznego sprzętu gaśniczego - 24,00 m
8. Obciążenie przeciwpożarowe:
 - dźwignia wywołująca kolizję od pozostałej części butynku wykonane w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 - występuje
 - instalacje gaśnicze i zabezpieczenia:
 - przeciwdziałający wybuchowi gazu - występuje
 - instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - wymagana - występuje
 - drzwi dymoszczelne zewnętrzne na odczynie nie głuszące nie 50cm; wymagana - nie występuje

← kier. drogi ewakuacyjnej

11/11/11