



**ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ
BUDYNEK SZKOLNY
Rzut kondygnacji: I piętro**

Skala 1:120

SZKOŁA	
Powierzchnia użytkowa obiektu	- 3551,40 m ²
Powierzchnia kondygnacji/strefy	- 998,80 m ²
Kubatura całkowita obiektu	- 11054,70 m ³
Wysokość obiektu	- 11,40 m

HALA SPORTOWA	
Powierzchnia użytkowa obiektu	- 1183,50 m ²
Powierzchnia kondygnacji/strefy	- 226,75 m ²
Kubatura całkowita obiektu	- 9784,50 m ³
Wysokość obiektu	- 8,00/4,20 m

Kreśli Krzysztof Grabias
Kętrzyn, wrzesień 2011r.

1. Klasyfikacja budynku - niski "N"
2. Klasyfikacja strefy - ZL III
3. Długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu - 52,00 m
4. Długość dojścia ewakuacyjnego przy dwóch dojściach - 45,00 m
5. Długość przejścia ewakuacyjnego - 17,50 m
6. Minimalna ilość środka gaśniczego zawartego w podręcznym sprzęcie gaśniczym - 26 kg lub 38 dm³
7. Maksymalna długość dojścia do podręcznego sprzętu gaśniczego - 30,00 m
8. Oddzielenia przeciwpożarowe - nie dotyczy
9. Instalacje gaśnicze i zabezpieczające:
 - przeciwpożarowy wyłącznik prądu - występuje na poziomie parteru
 - instalacja wodociągowa przeciwpożarowa: wymagana - nie występuje w skrzydle "B"
 - drzwi dymoszczelne dzielące korytarz na odcinki nie dłuższe niż 50m: wymagane - nie występują

← Kier. drogi ewakuacyjnej