

Tabela lokalizacji przejść dla pieszych dla części I - budowa oświetlenia

Lp.	Ulica	Skrzyżowanie z ulicą	Nr przejścia	OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 zgodnie z audytem	ZALECENIA OGÓLNE:		
					Środki budowlane	Kwota brutto za projekt	Suma za Część I
1	Topolowa	Ariańska	13/KRK/2019	3	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych		
2	Topolowa	Ariańska	14/KRK/2019	3	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych, ewentualna zmiana lokalizacji wpustu deszczowego		
3	Ariańska	Topolowa	15/KRK/2019	2	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych		
4	Rakowicka	Topolowa		2	Przebudowa oświetlenia		
5	Łużycka	Bochenka			Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego		
6	Bochenka	Łużycka			Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego		
7	al. J. Skrzynckiego	Rydlówka			Budowa oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych		

Starszy Specjalista
Kondracki
Dariusz Kondracki

Tabela lokalizacji przejść dla pieszych dla części II - budowa oświetlenia

ZALECENIA OGÓLNE:						
Lp.	Ulica	Skrzyżowanie z ulicą	OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 zgodnie z audytem	Środki budowlane	Kwota brutto za projekt	Suma za Część II
1	Mikołajczyka	Dunikowskiego		Budowa oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych		
2	Mikołajczyka	przy przystanku tramwajowym "Dunikowskiego"		Budowa oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych		
3	ul. Xawerego Dunikowskiego	al.. Andersa		Budowa oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych		
4	ul. Xawerego Dunikowskiego	Na wysokości bud. Dunikowskiego 12		Budowa oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych		
5	Radzikowskiego	Murarską		Budowa oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych		
6	al. Solidarności	Ujastek		Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego dla 2 przejść na al. Solidarności przy skrzyżowaniu z ul. Ujastek		
7	al. Solidarności	Ujastek		Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego dla przejścia dla pieszych przez torowisko tramwajowe oraz doświetlenie przystanku tramwajowego przy al. Solidarności przy skrzyżowaniu z ul. Ujastek		

Starszy Specjalista
Kondracki
Dariusz Kondracki

Tabela lokalizacji przejść dla pieszych dla części III - budowa oświetlenia wraz z przebudową infrastruktury

Lp.	Ulica	Skrzyżowanie z ulicą	Nr przejścia	OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 zgodnie z audytem	ZALECENIA OGÓLNE:		
					Środki budowlane	Kwota brutto za projekt	Suma za Część III
1	Łobzowska	Siemiradzkiego	22/KRK/2019	2	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych, uzupełnienie urządzeń dla osób niewidomych, usunięcie krawężnika zlokalizowanego w świetle przejścia		
2	Szujskiego	Krupnicza	24/KRK/2019	3	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych, korekta krawężnika, poprawa stanu technicznego nawierzchni		
3	Modrzewiowa	Kasztanowa	32/KRK/2019	1	Oświetlić przejście i okolice przejścia. Budowa płytek prowadzących na całej szerokości przejścia		
4	Kasztanowa	Modrzewiowa	33/KRK/2019	1	Oświetlić przejście i okolice przejścia. Budowa płytek prowadzących na całej szerokości przejścia. Naprawa nawierzchni jezdni i chodników. Odsunięcie przystanku autobusowego od przejścia dla pieszych		

Starszy Specjalista
Kondracki
 Dariusz Kondracki

Tabela lokalizacji przejść dla pieszych dla części IV - budowa oświetlenia wraz z przebudową infrastruktury

ZALECENIA OGÓLNE:						
Lp.	Ulica	Skrzyżowanie z ulicą	OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 zgodnie z audytem	Środki budowlane	Kwota brutto za projekt	Suma za Część IV
1	Przewóz	Szczecińska	3	Przebudowa ogrodzenia i chodnika. Budowa oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych oraz doświetlenie drogi dojścia do przejścia od strony szkoły		
2	Rzebika	Łanowa	2	Przebudowa skrzyżowania i oświetlenia. Poprawa stanu technicznego nawierzchni. Usunięcie przeszkód ze stref oczekiwania		
3	Łanowa	Rzebika	2	Przebudowa skrzyżowania i oświetlenia. Poprawa stanu technicznego nawierzchni. Usunięcie przeszkód ze stref oczekiwania		
4	Ściegiennego	przy ul. Kozińskiego	2	Przebudowa skrzyżowania. Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych oraz doświetlenie drogi dojścia do przejścia od strony szkoły. Poprawa stanu technicznego nawierzchni		

Starszy Specjalista
Dariusz Kondracki
Dariusz Kondracki

Tabela lokalizacji przejść dla pieszych dla części V budowa oświetlenia wraz z przebudową infrastruktury

ZALECENIA OGÓLNE:							
Lp.	Ulica	Skrzyżowanie z ulicą	Nr przejścia	OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 zgodnie z audytem	Środki budowlane	Kwota brutto za projekt	Suma za Część V
1	Jagiello	Jagiello 32a	10/KRK/2019	2	Doświetlić przejście. Wprowadzić elementy uspokojenia ruchu. Przebudowa chodnika (poszerzenie) wraz z wybudowaniem rampy najazdowej. Naprawa nawierzchni jezdni.		
2	Straszewskiego	Smoleńsk	17/KRK/2019	1	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych, zastosowania odcinka dojeżdżania do przejścia na granicy parku, który będzie zapewniał prawidłowe warunki widoczności w porze nocnej, zainstalowanie sygnalizacji wzbudzanej		
3	Ariańska	Topolowa	16/KRK/2019	2	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych, korekta urządzeń dla osób niewidomych, skrócenie przejścia dla pieszych		
4	Ojcowska	Budrysów			Wprowadzenie dedykowanego oświetlenia wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej		

Starszy Specjalista
Dariusz Kondracki
Dariusz Kondracki

Tabela lokalizacji przejść dla pieszych dla części VI - budowa oświetlenia wraz z przebudową infrastruktury

					ZALECENIA OGÓLNE:		
Lp.	Ulica	Skrzyżowanie z ulicą	Nr przejścia	OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 zgodnie z audytem	Środki budowlane	Kwota brutto za projekt	Suma za Część VI
1	Skośna	Obozowa	37/KRK/2019	4	Przebudowa stref oczekiwania dla pieszych i budowa chodnika w stronę ul. Obozowej. Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego do przejścia dla pieszych		
2	Weissa	Radzikowskiego	40/KRK/2019	4	Doświetlić przejście. Budowa urządzeń dla niewidomych oraz rampy		
3	Krasickiego	Śliska	45/KRK/2019	2	Przebudowa chodnika przy przejściu dla pieszych od strony szkoły oraz strefy oczekiwania od strony bloków mieszkalnych. Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych oraz doświetlenie drogi dojścia do przejścia od strony szkoły		
4	Parkowa	Rękawka	46/KRK/2019	3	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych. Budowa wyspy azylu dla pieszych		

Starszy Specjalista
Konrad
Dariusz Kondracki

Tabela lokalizacji przejść dla pieszych dla części VII - budowa oświetlenia wraz z przebudową infrastruktury

Lp.	Ulica	Skrzyżowanie z ulicą	OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 zgodnie z audytem	ZALECENIA OGÓLNE:		
				Środki budowlane	Kwota brutto za projekt	Suma za Część VII
1	Rakowicka	Topolowa	3	Zmniejszyć długość przejścia dla pieszych. Przebudowa oświetlenia		
2	Topolowa	Rakowicka	3	Poszerzenie strefy oczekiwania dla pieszych przy budynku Rakowicka 17. Przebudowa oświetlenia		
3	Topolowa	Rakowicka	4	Poszerzenie strefy oczekiwania dla pieszych przy budynku Rakowicka 12/Topolowa 14. Przebudowa oświetlenia		
4	Studencka	Loretańska	3	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych, uzupełnienie urządzeń dla osób niewidomych		
5	Loretańska	Studencka	3	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych, uzupełnienie urządzeń dla osób niewidomych		

Starszy Specjalista
Konchoda
Dariusz Kondracki

Tabela lokalizacji przejść dla pieszych dla części VIII budowa oświetlenia wraz z przebudową infrastruktury

Lp.	Ulica	Skrzyżowanie z ulicą	Nr przejścia	OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 zgodnie z audytem	ZALECENIA OGÓLNE:		
					Środki budowlane	Kwota brutto za projekt	Suma za Część VIII
1	Retoryka	Smoleńsk	18/KRK/2019	2	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych, ewentualna zmiana lokalizacji wpustu deszczowego, skrócenie przejścia, zmiana lokalizacji słupa, zainstalowanie urządzeń dla osób niewidomych		
2	Retoryka	Smoleńsk	19/KRK/2019	2	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych, zmiana lokalizacji słupa, zainstalowanie urządzeń dla osób niewidomych, skrócenie przejścia		
3	Retoryka	Smoleńsk	20/KRK/2019	3	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych, zmiana lokalizacji słupa, skrócenie przejścia		
4	Retoryka	Smoleńsk	21/KRK/2019	2	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych, zmiana lokalizacji słupa, zainstalowanie urządzeń dla osób niewidomych (po jednej stronie)		

Starszy Specjalista
Nawrocki
Dariusz Kondracki

