

Leżajsk 15-07-2020 r.

Znak: RE7/RM/117/113

Inwestor:

**Powiat Leżański**

**ul. Kopernika 8**

**37-300 Leżajsk**

Adres do korespondencji:

**Zarządzanie i Doradztwo –**

**Budownictwo Lądowe**

**Mgr inż. Andrzej Klecha**

**ul. Orzeszkowej 14**

**39-300 Mielec**

Dotyczy: **zabezpieczenia istniejących urządzeń elektroenergetycznych w związku z planowaną inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej nr 1273R Grodzisko Nowe – Chodaczów, polegająca na budowie chodnika i odwodnienia na odcinku w km 0+002,60 do 1+847,30 po stronie lewej”.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 03-07-2020 r. Rejon Energetyczny Leżajsk informuje, że na przedłożonym planie w skali 1:1000 przy skrzyżowaniu z drogą powiatową w miejscowości Grodzisko Nowe występują kable energetyczne 0,4 kV. Ponadto występują skrzyżowania z liniami napowietrznymi SN 15 kV i nN 0,4 kV.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami należy:

1. W miejscach skrzyżowania z projektowanym przedsięwzięciem jak w temacie na istniejące kable 0,4 kV nałożyć rury ochronne dwudzielne  $\varnothing 110$  - założenie rur ochronnych powinno być wykonane przez firmę lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
2. Roboty ziemne związane z budową chodnika i odwodnienia należy w pobliżu kabli prowadzić wyłącznie ręcznie zachowując wymogi przepisów budowy elektroenergetycznych linii kablowych oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych.
3. Całość kosztów założenia rur ochronnych ponosi Inwestor.
4. Inwestor zobowiązany jest powiadomić Rejon Energetyczny Leżajsk o przystąpieniu do robót ziemnych z wyprzedzeniem 2 tygodniowym, oraz uzgodnić sprawy organizacyjne związane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych.
5. W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla należy natychmiast przerwać prace, zabezpieczyć wykop przed dostępem osób postronnych i zawiadomić CD Leżajsk tel. 991, może nastąpić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.
6. Prace budowlane i montażowe prowadzić z zachowaniem wymaganych odległości zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dziennik Ustaw Nr 120 poz. 1125 i 1126) – dotyczy pracy sprzętu w pobliżu istniejących linii energetycznych napowietrznych.
7. Ważność niniejszego uzgodnienia upływa z dniem 14-07-2022.

Do wiadomości:

1 x Adresat

1 x RE7/RM

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Leżajsk

  
Z-ca Dyrektora  
Wiesław Nowak