

Siedlce, dn. 14 listopada 2022 r.

DKW.2232.4.2022.JR

**Dotyczy: „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Karnym  
w Siedlcach” DKW.2232.4.2022.JR**

Zamawiający informuje, że w dniu 10.11.2022r. wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia o następującej treści:

1. Czy Zamawiający zezwala na montaż paneli fotowoltaicznych w kierunku wschód-zachód?

Zamawiający odpowiada:

Ad. 1

Zamawiający nie dopuszcza montażu paneli fotowoltaicznych w kierunku wschód – zachód.

W związku z powyższym Zamawiający przesuwą termin składania ofert z dnia 14.11.2022 godz. 9:00 na dzień 15.11.2022 godz. 9:00. Termin otwarcia ofert przewiduje się na dzień 15.11.2022 godz. 9:05

DYREKTOR  
Zakładu Karnego w Siedlcach  
*pplk Cezary Bujak*

DKW.2232.4.2022.JR  
Zakład Karny w Siedlcach  
st. szer. Józefa Radzikowska