



ZP.271.15.2022

# GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

[www.trzebnica.pl](http://www.trzebnica.pl)

Trzebnica, 08.08.2022 r.

## WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr ZP.271.15.2022 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Boleścina”

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:**

### Pytanie 1

Dotyczy poz.6d.3 przedmiaru, Stabilizacja jest określona  $R_m=5\text{Mpa}$  natomiast w opisie technicznym  $R_m=1,5-2,5\text{Mpa}$ . Prosimy o określenie który zapis jest obowiązujący.

**Odpowiedź:** Należy zastosować stabilizację gruntu cementem o  $R_m=1,5-2,5\text{MPa}$ .

### Pytanie 2

Prosimy o załączenie specyfikacji technicznej dotyczącej stabilizacji gruntu cementem.

### Odpowiedź:

Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

### Pytanie 3

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie stabilizacji na miejscu czy Wykonawca ma w kalkulować mieszankę z dowozu z wytwórni?

### Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie stabilizacji gruntu na miejscu w przypadku wykonania przez Wykonawcę recepty z gruntu pozyskanego na terenie budowy drogi gminnej Głuchów Górny - Boleścina oraz zostanie zaakceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

### Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza użycie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej?

### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na użycie granulatu lub destruktu asfaltowego do warstwy wiążącej. Przekroje poprzeczne stanowią załącznik nr 2 do niniejszych Wyjaśnień.

**Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania następujące załączniki:**

1. STWIORB – Stabilizacja
2. Przekroje poprzeczne

### Sporządziła:

Oliwia Olendzka

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: [sekretariat@um.trzebnica.pl](mailto:sekretariat@um.trzebnica.pl)

