



tel. (071) 319 13 05
fax (071) 319 13 03
e-mail: sekretariat@wolow.pl
www.wolow.pl

URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE

Rynek 34
56-100 Wołów

WZP.271.4.2023

Wołów, dn. 17.02.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w Lubiążu”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W opisie instalacji wentylacyjnej zawarto informację iż przed każdym nawiewnikiem należy przewidzieć regulator przepływu. Prosimy o potwierdzenie tej informacji gdyż znacznie podniesie to wartość inwestycji. Być może projektantowi chodziło o zastosowanie zwykłych przepustnic jednołasztczyznowych

Odpowiedź nr 1

Zamawiający potwierdza, że przed każdym nawiewnikiem należy przewidzieć regulator stałego przepływu.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyzsze zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

~~Z up. Burmistrza~~

~~Jan Janas
Zastępca Burmistrza~~

Kierownik Zamawiającego

