



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 17.06.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 20/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń gastronomicznych i wyposażenia pomieszczeń kuchni do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1 – sprostowanie

Zamawiający dokonuje sprostowania do udzielonych odpowiedzi nr 1 dotyczy pytań nr:

Odpowiedzi powinny brzmieć

3. Szafa ubraniowa BHP z wysuwną ławeczką poz. 2 zał. nr 1 Edo SIWZ-prosimy o zmianę szerokości szafy na standardową czyli 40 cm. Polscy producenci produkują szafy BHP w wymiarach 30,40cm a potem dwudrzwiowe 60 cm. I czy może być standardowa wysokość całkowita 219 cm zamiast 210 cm ? Wysokość 219 cm wynika z sumy wymiarów standardowych samej szafy 180 cm i ławeczki 39 cm.

Odp. Wymiary: wys. 220, szer. 60, gł. 50.

4. Ławka do szatni z wieszakiem poz. 3 zał. nr 1 Edo SIWZ. Proszę o odpowiedź na podane pytania:
-czy może być wykonany z profilu kwadratowego zamkniętego, bo do rurki ciężko przymocować te ramiona z wieszakami?
-czy 6 haków ma być pojedynczych czy podwójnych?
-siedzisko z HPL, ale jaka grubość listew z HPL?
-wymiarzy proszę o potwierdzenie czy wysokość to 160 cm, szerokość 100cm a gł. 40 cm ?

Odp. Dopuszczamy konstrukcję ze stalowych profili kwadratowych.

Haki pojedyncze.

Zamawiający dopuszcza siedzisko z Hpl, grubość listew między 10 a 12 mm.

Wymiary wys. 160, szer. 100 gł. 40.

KOMENDANT

plk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

I.B. 91/810 59 82