



**Urząd Miasta i Gminy Sobótka**  
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka  
tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123  
www.sobotka.pl e-mail: [urząd@sobotka.pl](mailto:urząd@sobotka.pl)

RIGKiP.271.5.1.2024RPZ

Sobótka, 26.02.2024 r.

**Dotyczy: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka.”**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2023r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający czyli Gmina Sobótka informuje o złożeniu przez uczestników postępowania wniosków o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w dniu 22.02.2024r.

**Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:**

**Pytanie:**

Czy w realizacji inwestycji mogą być zastosowane oświetleniowe słupy kompozytowe ?

**Odpowiedź.**

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji słupów kompozytowych. Słupy powinny spełniać wymogi określone w normach PN-EN dotyczących słupów oświetleniowych, wyrobów oraz konstrukcji z kompozytów polimerowych oraz normy dotyczącej oświetlenia dróg.