

Stargard 26.07.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania **Naprawa uszkodzonej w wyniku pożaru instalacji elektrycznej i AKPiA (budynek dmuchaw na Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie)**, znak sprawy: **NP-50-10/2023**

W dniu 28 lipca 2023 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści zapytania ofertowego. Działając na podstawie § 10 ust. 1 i 2 *Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych* Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Czy zawarte w OPZ „uruchomienie instalacji” obejmuje lokalne uruchomienie czy również uruchomienie pełnej funkcjonalności z systemu SCADA tego obiektu?
Odpowiedź: TAK. OPZ obejmuje uruchomienie pełnej funkcjonalności z systemu SCADA tego obiektu.

Wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część zapytania ofertowego.

Grzegorz Kraysztopa