

Łódź, dnia 22-08-2023 r.

Znak spr.: NS.270.13.2023

Zamawiający:

Zakład Usługowo – Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi
ul. Legionów 113, 91-073 Łódź

WYJASNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż stacji ładowania w jednostkach Lasów Państwowych wraz systemem do ich zarządzania z usługą sprzedaży ładowania

Działając na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – zwaną dalej zwanej „uPzp” Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wykonawców oraz na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 uPzp dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie 1

Zmawiający dla stacji dc wskazał wymóg posiadania Interfejsu użytkownika: Ekran 15” z 4 przyciskami funkcyjnymi do zarządzania procesem ładowania, rezerwacji złącza, dokonania rozliczenia usługi ładowania i jej zakończenia, ograniczając tym samym konkurencję do dwóch producentów stacji ładowania- DELTA i AVITRON. Prosimy o nie ograniczanie konkurencji i dopuszczenie do udziału w postępowaniu również innych producentów posiadających stacje z ekranem dotykowym bez przycinków funkcjonalnych które co do zasady nie wpływają na funkcjonalności stacji ładowania. Uprzejmie zwracam uwagę ze Zgodnie z art. 99 ust4 Pzp: Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Z wiedzy zamawiającego wynika, że na rynku działa więcej niż dwóch producentów wspomnianych stacji, którzy oferują ekrany z przyciskami funkcyjnymi.

Pytanie 2

Zmawiający w postępowaniu na dostawę i montaż stacji ładowania w jednostkach Lasów Państwowych wraz systemem do ich zarządzania z usługą sprzedaży ładowania. Prowadzonym na podstawie Przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, niezgodnie z obowiązującymi przepisami w opisie stacji ładowania DC, wymaga posiadania certyfikatu

CE, mimo że dla produktów wyprodukowanych w Unii Europejskiej obowiązuje tylko i wyłącznie deklaracja zgodności i nie ma przepisów pozwalających na uzyskanie certyfikatu CE dla stacji wyprodukowanej w Unii Europejskiej. Ładowarka, wyprodukowana na terytorium Polski, w świetle obowiązującego prawa nie podlega procesowi certyfikacji, a jest wprowadzana na rynek na podstawie deklaracji zgodności wystawianą przez producenta. W deklaracji zgodności dla ładowarek obowiązujące są 3 dyrektywy: LVD, EMC, RED, które nie wymagają certyfikacji. Dla Stacji ładowania wyprodukowanych w Polsce jednostki certyfikujące nie prowadzą certyfikacji.

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0035>;

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/ce-marking/manufacturers_en;

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/low-voltage-directive-lvd_en;

https://atc.mise.gov.it/images/documenti/Information_sheet_on_obligations_associated_with_the_placing_of_radio_equipment_on_the_market_RED.pdf

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Komisji Europejskiej, produkty podlegające pod te dyrektywy do wprowadzenia na rynek i oznakowania znakiem CE wymagają deklaracji zgodności wystawionej przez producenta na jego wyłączną odpowiedzialność. Ponadto Urząd Dozoru Technicznego dopuszcza stację ładowania do eksploatacji wymagając Deklaracji Zgodności a nie certyfikatu CE. Mając powyższe na uwadze czy Zamawiający wycofuje się jednak z niezgodnego z prawem zapisu o wymogu posiadania Certyfikatu CE? I dopuszcza deklaracje zgodności? Jeśli Zamawiający posiada podstawę prawną która nakłada obowiązek posiadania Certyfikatu CE zamiast Deklaracji Zgodności na produkty wyprodukowane w Unii Europejskiej to bardzo proszę o przekazanie.

Odpowiedź 2

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów i dopuszcza deklarację zgodności wystawianą przez producenta sprzętu. Z pkt. 15 OPZ dla Etapu 1 stacji ładowania typu DC wykreśla się zapis dotyczący posiadania certyfikatu CE, a wprowadza wymóg posiadania deklaracji zgodności wystawionej przez producenta.

W związku z udzielonymi odpowiedziami i zmianami SWZ Zamawiający załącza do odpowiedzi

poprawiony załącznik, który stanowi integralną część SWZ:

- załącznik nr 3 do SWZ OPZ dla Etapu 1 dla stacji ładowania typu DC dwustanowiskowych.

W związku z wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami do treści SWZ oraz w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się ze zmianami i przygotowania oferty **zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert:**

Zapisy SWZ w tym zakresie otrzymują brzmienie:

1) pkt. XV pkt.1 Sposób oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl strony dedykowanej dla niniejszego postępowania <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/790503> do 30.08.2023 r. do godz. 10:00

2) pkt. XVI Termin otwarcia ofert.

30.08.2023 r. godz. 10:15

Powyższe zmiany są wiążące i stanowią integralną część SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

mgr inż. Paweł Bodzioch

DYREKTOR
Zakładu Usługowo Produkcyjnego
Lasów Państwowych

/ podpisano elektronicznie /

1.