

RI-KR.271.3.2021

Informacja o pytaniach do SWZ/OPZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stany

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z:

- art. 284 ust. 2;

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ/OPZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Nawiązując do ogłoszonego zamówienia publicznego na Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Stany zwracam się z zapytaniem czy zamawiający dopuszcza wykonanie sieci dla części nr I i II metodą przewiertu sterowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie prac przewiertem sterowanym.

Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku przewiertów sterowanych niezbędne jest zastosowanie specjalnych rur do przewiertów typu RC, przeciągnięcie przewodu lokalizacyjnego (końcówki wyciągnięte do skrzynek), zachowanie lokalizacji sieci wodociągowej zgodnej z dokumentacją projektową.

WÓJT
GMINY PRYZSTAJŃ
Henryk Mach